

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

podlimitní veřejná zakázka „Pardubice, ulice Sakařova - kanalizace“

zadavatel Veřejné zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,**
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631

Veřejný zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o dodatečné informace:

Dotaz č. 1

Dotaz: položka soupisu prací obsahuje položku 143 Přeložka vodovodu, kde je v popisu uvedeno, že se jedná o vodovod DN400. Technická zpráva specifikuje vodovodní potrubí dimenzí DN100. Která dimenze je závazná pro ocenění? Dále je třeba jednoznačně vymežit druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb tak, aby obsah položky soupisu prací odpovídal vyhlášce č.230/2012 Sb. §4 a §6, písmeno c) a bylo možné provést závazné ocenění.

Položka soupisu prací:

143	K	007R	Přeložka vodovodu
	PP		Přeložka vodovodu
	VV		výšková přeložka vodovodu DN400 mimo profil potrubí včetně materiálu a prací a úpravy povrchu

Citace z technické zprávy:

Výšková přeložka vodovodu

Ve st. ca 0,890 km je kolize vodovodního potrubí (litina DN100) s profilem kanalizace. V rámci stavebních prací dojde k jeho výškové přeložce v délce 12,0 m. Vodovodní potrubí bude pomocí litinových armatur uloženo tak, aby nezasahovalo do nového kanalizačního potrubí.

1/

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

Zadavatel uvádí, že v položce 143 soupisu prací (Přeložka vodovodu) má být správně uvedeno, že se jedná o DN 100 (tedy údaj shodný s technickou zprávou).

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát