

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

podlimitní veřejná zakázka
„Pardubice, ulice Sakařova - kanalizace“

*zadavatel Veřejné zakázky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631*

Veřejný zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o dodatečné informace:

Dotaz č. 1

U kameninové trouby DN 500 je zátěžová třída 160. Standardem je zátěžová třída 120. Vzhledem ke značné cenové úspoře se ptáme, zda může být položka oceněna jako zátěžová třída 120?

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

Zadavatel uvádí, že v zátěžová třída 160 u kameninového potrubí byla navržena vzhledem ke způsobu uložení, geologickým podmínkám, náročnosti terénu, umístění stavby ve frekventované komunikaci a s tím spojené intenzitě dopravy. Z toho důvodu zadavatel požaduje zachování zátěžové třídy dle projektové dokumentace.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát