POHLEDY





PŮDORYS



LEGENDA HROMOSVODU:

- JT JÍMACÍ TYČ 1,5m
- SU SVORKA UNIVERZÁLNÍ
- SO SVORKA OKAPOVÁ
- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
- SR02 SVORKA PÁSEK–PÁSEK (FeZn)
- SR03 SVORKA PÁSEK–HROMOSVODNÉ LANO
- OU OCHRANNÝ ÚHELNÍK
- DOU DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU
- PV1 PODPĚRA VEDENÍ DO STĚNY (dle pothéby)
- PV2 PODPĚRA VEDENÍ NA STŘEŠNÍ KRYTINU (dle pothéby)
- PV3 PODPĚRA VEDENÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU (dle pothéby)
- PV4 PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBENÁČE (dle pothéby)
- HR8 HROMOSVODNÉ LANO pr.8mm
- HR10 HROMOSVODNÉ LANO pr.10mm
- FeZn ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4mm

POZNÁMKA:

VŠECHNY ČÁSTI SPOJŮ V ZEMI DŮKLADNĚ NATŘÍT VHODNÝM PROTIKOROZIVNÍM NÁTĚREM

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. HERMAN	ING. HERMAN	ING. POLÁČEK	VOJTEK

INVESTOR: VAK PARDUBICE, a. s.	OBJEDNATEL: VAK PARDUBICE, a. s.	FORMÁT	A2,0
		DATUM	11/15
		STUPEŇ	DPS
KRAJ: PARDUBICKÝ	OBEC: MOKOŠÍN	Č. ZAK.	00515 - 350
		ARCH. Č.	00515
AKCE: ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY PRO SKUPINOVÝ VODOVOD PŘELOUČ – VDJ TURKOVICE		MĚŘÍTKO	1 : 50
PŘÍLOHA: HROMOSVOD		ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.2.3.5

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM