PŮDORYS I. PATRA



LEGENDA STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE:

- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, IP54
- NOUZOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W, IP54
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ (hz.1), IP44
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ (hz.5), IP44
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ (hz.6), IP44
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ (hz.7), IP44
- TROJPÓLOVÝ PŘEPÍNAČ, IP44
- TERMOSTAT SPÍNACÍ, IP44
- ZÁSUVKA 1f, IP44
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400/230/24V ~50Hz
- INSTALAČNÍ KRABICE, IP54
- VENKOVNÍ SVÍTIDLO, IP65, ÚSPORNÁ ŽÁROVKA 24W
- VNITŘNÍ SVÍTIDLO, IP43, ÚSPORNÁ ŽÁROVKA 21W
- HALOGENOVÉ SVÍTIDLO, IP65, 250W
- LED REFLEKTOR, IP65, 50W
- PŘÍMOTOPNÝ PANEL S TERMOSTATEM, IP24
- MOTOROVÁ ROLETA

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – I. ČÁST

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. HERMAN	ING. HERMAN	ING. KRÁL, CHARVÁT	ING. HERMAN

INVESTOR: VAK PARDUBICE, a. s.	OBJEDNATEL: VAK PARDUBICE, a. s.	FORMÁT A1.0
		DATUM 11/2015
		STUPEŇ DPS
KRAJ: PARDUBICKÝ	OBEC: MOKOŠÍN	Č. ZAK. 00515 – 350
		ARCH. Č 00515
AKCE: ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY PRO SKUPINOVÝ VODOVOD PŘELOUČ REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV MOKOŠÍN		MĚŘÍTKO 1:50
PŘÍLOHA: DISPOZICE STAVEBNÍ ELEKTRO **DISPOZICE STAVEBNÍ ELEKTRO - I. PATRO**		ČÍSLO PŘÍLOHY **D.2.2.1.23**

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NÁŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM