POHLEDY





PŮDORYS



LEGENDA HROMOSVODU:

- JT JÍMACÍ TYČ 1,5m
- SU SVORKA UNIVERZÁLNÍ
- SO SVORKA ONKOVÁ
- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
- SR02 SVORKA PÁSEK–PÁSEK (FeZn)
- SR03 SVORKA PÁSEK–HROMOSVODNÉ LANO
- OU OCHRANNÝ ÚHELNÍK
- DOU DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU
- PV1 PODPĚRA VEDENÍ DO STĚNY (dle potřeby)
- PV2 PODPĚRA VEDENÍ NA STŘEŠNÍ KRYTINU (dle potřeby)
- PV3 PODPĚRA VEDENÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU (dle potřeby)
- PV4 PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBENÁČE (dle potřeby)
- HR8 HROMOSVODNÉ LANO pr.8mm
- HR10 HROMOSVODNÉ LANO pr.10mm
- FeZn ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4mm

POZNÁMKA:

VŠECHNY ČÁSTI SPOJŮ V ZEMI DŮKLADNĚ NATŘÍT
VHODNÝM PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střelnině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. HERMAN	ING. HERMAN	ING. POLÁČEK	VOJTEK

INVESTOR	VAK PARDUBICE, a. s.	OBJEDNATEL	VAK PARDUBICE, a. s.
KRAJ	PARDUBICKÝ	OBEC	MOKOŠÍN

FORMÁT	A2 0
DATUM	11/15
STUPEŇ	DPS
Č. ZAK.	00515 - 350
ARCH. Č	00515
MĚŘÍTKO	1 : 50

AKCE
ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY PRO SKUPINOVÝ VODOVOD PŘELOUČ
VDJ LIPOLTICE

PŘÍLOHA
HROMOSVOD

ČÍSLO PŘÍLOHY
D.2.2.2.5

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM