POHLEDY



PŮDORYS



LEGENDA HROMOSVODU:

○	JT	JÍMACÍ TYČ 1,5m
•	SU	SVORKA UNIVERZÁLNÍ
•	SO	SVORKA OKAPOVÁ
◎	SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
•	SR02	SVORKA PÁSEK–PÁSEK (FeZn)
•	SR03	SVORKA PÁSEK–HROMOSVODNÉ LANO
	OU	OCHRANNÝ ÚHELNÍK
	DOU	DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU
	PV1	PODPĚRA VEDENÍ DO STĚNY
	PV2	PODPĚRA VEDENÍ NA STŘEŠNÍ KRYTINU
	PV3	PODPĚRA VEDENÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU
	PV4	PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBENÁČE
——	HR8	HROMOSVODNÉ LANO pr.8mm
——	HR10	HROMOSVODNÉ LANO pr.10mm
—·—	FeZn	ZEMNICÍ PÁSEK FeZn 30x4mm

POZNÁMKA:

VŠECHNY ČÁSTI SPOJŮ V ZEMI DŮKLADNĚ NATŘÍT VHODNÝM PROTIKOROZIVNÍM NÁTĚREM

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. HERMAN	ING. HERMAN	ING. POLÁČEK	VOJTEK

INVESTOR: VAK PARDUBICE, a. s.	OBJEDNATEL: VAK PARDUBICE, a. s.	FORMÁT	A3.1
		DATUM	11/15
		STUPEŇ	DPS
KRAJ: PARDUBICKÝ	OBEC: MOKOŠÍN	Č. ZAK.	00515 - 350
		ARCH. Č	00515

AKCE: ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY PRO SKUPINOVÝ VODOVOD PŘELOUČ
VDJ TELČICE

MĚŘÍTKO 1 : 50

PŘÍLOHA: HROMOSVOD

ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.2.6.5

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM