

## Vysvětlení zadávací dokumentace II.

podlimitní zakázka  
**„Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“**

zadavatel zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,**  
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631

Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

**UV Mokošín**  
**SO 03 Stavební úpravy provozní budovy**

**Výkaz výměr části 1 - SO\_03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy - úpravna vody**

Pol.10 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn  
nanášená ručně 1 958,46m<sup>2</sup> (m.č.4 započítána 2x!)

Dotaz: V položce je na konci výkazu výměr množství násobeno koeficientem 2.  
Z jakého důvodu? V ceně omítky ( pol. 612321141) jsou obě vrstvy.  
Nebo je zamýšleno přízemí, které ve výkazu chybí?

**K výše uvedené žádosti, resp. dotazům, uvádí zadavatel následující:**

*Vynásobení koeficientem 2 je myšleno provedení omítek rovněž v přízemí objektu.*

*Položka zůstává beze změny ve všech částech (číslo, popis, jednotka, množství, výměra).*

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.  
Mgr. Ladislav Baše, advokát