

Vysvětlení zadávací dokumentace V.

podlimitní zakázka „**Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín**“

zadavatel zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,**
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631

Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve výkazu výměr části 1- SO_08.1, položka č.21(R - 08.1.8.1) je popis potrubí, kamerová prohlídka potrubí, dodávka materiálu, montáž potrubí včetně propojení, doprava technologie. Zde je navržena bezvýkopová sanační technologie CompactPipe. Do stávajícího potrubí se instaluje potrubí PE 100 RC, které je již z výroby předdeformované a certifikované dle PAS 1075, technologií close-fit(dle ČSN EN 13689 a ISO 11295).

Dotaz: V této položce chybí dimenze potrubí, které má celkovou délku 2278 m

K výše uvedenému požadavku, resp. dotazu, uvádí zadavatel následující:

Výměra a popis položky zůstávají beze změny. Podrobný popis v poznámce k položce - bližší podrobná specifikace nahrazuje původní znění - viz níže:

21	K	R - 08.1.8.1	Čištění potrubí, kamerová prohlídka potrubí, dodávka materiálu, montáž potrubí včetně propojení, doprava technologie	m	2 278,000	
----	---	--------------	--	---	-----------	--

P

*Poznámka k položce:
bezvýkopová technologie vyvložkování stávajícího potrubí (litého DN 300) materiálem PE 100 RC, který po zatažení těsně přilne ke stávajícímu potrubí.
Specifikace materiálu :
PE 100 RC potrubí předdeformováno z výroby do tvaru písmene "C" a certifikované dle PAS 1075, pro instalaci technologií close-fit dle ČSN EN 13689 a ISO 11295, po instalaci těsně přilne zevnitř ke stávajícímu potrubí. Vnější průměr vložky De 300 mm. Potrubí dodáno v návinech dl. cca 200,0 m.*

Zadavatel pro lepší přehlednost přikládá rovněž aktualizovaný výkaz výměr.

V Pardubicích dne 31. 1. 2017

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát