

Doplnění zadávací dokumentace VIII.

podlimitní zakázka
„Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Mokošín“

zadavatel zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631**

Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost uchazeče o vysvětlení zadávací dokumentace ohledně položky č. 34 stavebního objektu „2 - SO_01.2 Stavební úpravy provozní budovy - demolice stáv. kalového pole a oprava zbylých“

Položka:

34	K	997013831.1	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 940,004
----	---	-------------	---	---	-----------

S ohledem na vyhlášku 294/2005 Sb. (příloha 2) je pro stanovení přesné ceny za likvidaci tohoto nebezpečného odpadu třeba doložení výluhových zkoušek ne starších než 1 rok. Tyto jsme však v projektové dokumentaci nedohledali.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o výluhové zkoušky ne starší než 1 rok, anebo přesné zařazení Třídě vyluhovatelnosti dle Tabulky č. 2.1. Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.

K výše uvedené žádosti, resp. dotazu, uvádí zadavatel následující:

Projektová dokumentace bude doplněna o výluhové zkoušky a rozborů dle platné právní úpravy pro zařazení charakteru odpadu. Vzhledem k nutnosti dodržení správného postupu při provádění výluhové zkoušky zadavatel upozorňuje, že předmětné doklady budou do projektové dokumentace doplněny přibližně do dvou týdnů, o čemž budou dodavatelé informováni formou dalšího doplnění zadávací dokumentace.

V Pardubicích dne 22. 2. 2017

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát