



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Vysvětlení zadávací dokumentace II.

podlimitní zakázka
„Kanalizace Dašice, místní část Zmíný – II. etapa“

zadavatel zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631

Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1.

V PD v TZ je uvedeno:

V šachtě S26 na stoce G6 bude na odtoku ze šachty osazeno nerezové vřetenové hradítko pro uzavření nátoky do přečerpávací stanice odpadních vod ČS3.

Totéž je i v SPP. Žádáme o uvedení přesného typu tohoto nerezového vřetenového hradítka.

Dotaz č. 2

V OP SOD v čl. III, bod 1 je mimo jiné uvedeno, že v ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele a dále jsou tyto náklady vyjmenovány, mimo jiné též dopravní značení.

Položka „DZ-návrh, projednání, pronájem, odstranění“ je obsažena i v Soupisech stavebních prací (položka VN1 č. 8), nicméně dopravní značení není součástí projektové dokumentace.

V SPP je uvedeno:

8	vrn3	dopravní značení - návrh, projednání, pronájem odstranění	kpl	1,00
---	------	--	-----	------

Domníváme se, že jelikož tyto položky nejsou součástí projektové dokumentace, není možné, aby zadavatel požadoval, aby dodavatelé předem stanovili cenu za návrh DZ, projednání návrhu DZ s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR a navíc dopředu stanovili cenu DZ po dobu výstavby do SPP.



V této souvislosti uvádíme, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí dle Vyhlášky MMR navazovat na projektovou nebo jinou dokumentaci stavby a musí s ní být v souladu. Z kontextu ZVZ, zejména potom z § 44 odst. 4 písm. a) vyplývá, že je povinností zadavatele, aby měl k dispozici projektovou nebo jinou dokumentaci stavby dopracovanou do takových podrobností, aby mohla sloužit jako součást zadávací dokumentace stavby, specifikovala přesně a jednoznačně předmět veřejné zakázky a umožnila vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Tyto požadavky však nebyly zadavatelem v rozporu se ZVZ naplněny a dodavatelé tak nemohou na základě zadávacích podmínek přesně stanovit cenu DZ a předložit vzájemně porovnatelné nabídky.

Žádáme zadavatele, aby výše uvedené DZ uvedl do souladu ZVZ, §44 odst. 4 písm. a).

K výše uvedenému žádosti, resp. dotazům, uvádí zadavatel následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel neuvádí přesný typ konkrétního výrobce z důvodu podmínek stanovených platnou právní úpravou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Zadavatel doplňuje specifikaci proto pouze specifikaci níže uvedeným způsobem:

Vřetenové šoupátko 250x250,

- čtyřstranné těsnící
- k připevnění na stěnu
- materiál: nerez 1.4301, pryž EPDM
- max. tlak 6mvs před a 4mvs za šoupátkem
- stupeň těsnosti přesahuje požadavky dle DIN
- 19569-4, včetně chemických kapslí

Betonový mezikus

- pro montáž vřetenového šoupátka v kruhové
- šachtě
- pro DN 250,
- velikost šachty DN 1000
- včetně spojovacího materiálu

Ovládací sestava pro ovládání T-klíčem

Na stěně

- obsahuje nástavec teleskop. vedení ke zdi, teleskop. prodloužení pro vřeten
- 16x16, materiál: nerez 1.4301,
- max. instalační hloubka: 3m



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- včetně chemických kotev

Dotaz č. 2

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Kanalizace Dašice, místní část Zminný- II. etapa“ jednoznačně specifikuje rozsah dodávek a prací nezbytných k provedení stavby. Položku vedlejších rozpočtových nákladů „dopravní značení“ je uchazeč povinen ocenit na základě svých zkušeností a provedených staveb obdobného charakteru, případně se může obrátit na specializovanou firmu z oblasti dopravního značení.

V Pardubicích dne 14. 3. 2017

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát