



## Povodí Labe, státní podnik

### Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495088 111  
 FAX 495411452  
 E-MAIL labe@pla.cz  
 IČ 70890005  
 DIČ CZ70890005  
 Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
 č.ú. 103914702/0300  
 IBAN CZ6103000000000103914702  
 Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
 u Krajského soudu v HK

IKKO Hradec Králové, s.r.o.  
 Pražská 850  
 500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
 PVZ/12/5136/Ka/0

VYŘIZUJE/LINKA  
 Petra Kacálková / 671

HRADEC KRÁLOVÉ  
 15.3.2012

#### Splašková kanalizace Škudly a Lhota pod Přeloučí

Dne 21.2.2012 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o vybudování kanalizace v obcích Škudly a Lhota pod Přeloučí.

V obou obcích Škudly a Lhota pod Přeloučí je navržena oddílná splašková kanalizace, která bude gravitačně odvádět splaškové vody do čerpacích stanic a odtud do kanalizace v Přeloučí. Každá obec bude mít svoji čerpací stanici. Obě čerpací stanice mohou fungovat nezávisle na sobě. Celková délka navržené gravitační kanalizace v obou obcích je 2345 m.

Splašková kanalizace v obci Škudly bude křížit Brložský potok (IDVT 10185490) v ř.km 2,900. Koryto je v místě přechodu upravené. Předložený projekt neřeší, jakým způsobem bude proveden přechod výše zmíněného drobného vodního toku.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
  - Křížení toku požadujeme provést kolmo na osu toku s hloubkou krytí min. 1,2 m.
  - Křížení vodního toku na obou březích požadujeme viditelně označit.
  - Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
  - Břehy v místě křížení požadujeme stabilizovat, v místě regulace uvést stávající opevnění do původního stavu.
  - Přechod vodního toku požadujeme provést tak, aby bylo možno ve dně i na březích používat těžkou mechanizaci bez omezení.
  - Našemu závodu v Pardubicích (Cihelna 135, ☎ 466 868 246) požadujeme předložit k odsouhlasení PD ke stavebnímu řízení včetně detailu křížení s vodním tokem.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného

majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.


Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

**Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.**

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu.

Situaci v měřítku 1 : 2 880 si ponecháváme pro potřeby naší evidence.

Povodí Labe,  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
  
Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha  
PD

**Na vědomí**  
PL - závod Pardubice