

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

nadlimitní sektorová veřejná zakázka „**Dodávka vodoměrů**“

zadavatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631

Zadavatel obdržel od jednoho z účastníků následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Prosíme o doplnění informací k zadávací dokumentaci a technické specifikaci:

*V bodě 2.2.2. je uvedeno „Část č. 2 - Dodávka domovních vodoměrů s induktivním komunikačním rozhraním pro odběrná místa s vodoměry DN20 – DN40“ v bodě 4.3 je uvedeno „Část dodávky č. 2 - Dodávka **mechanických objemových** domovních vodoměrů s induktivním komunikačním rozhraním pro odběrná místa s vodoměry DN20 – DN40“ v textu smlouvy pro část 2. je uvedeno „Dodávka domovních vodoměrů s induktivním komunikačním rozhraním pro odběrná místa s vodoměry DN20 – **DN50**“, prosíme o upřesnění zda je možné dodat jen pro DN 20 objemové vodoměry s induktivním rozhraním a pro DN 25 a DN 40 rychlostní vodoměry s induktivním rozhraním.*

Dotaz č. 2:

Prosíme o doplnění informací k zadávací dokumentaci a technické specifikaci:

*Na straně 16 zadání je uvedeno „vodoměr musí být schopen opravy – tzn. Nesmí být vyroben jako nerozebíratelný“, dále v bodě 6.2.3 v dokladech prokazující splnění způsobilosti odkaz na §79 zákona (viz. Bod 7.1.3) „postup opravy vodoměru a seznam doporučených náhradních dílů“ a v bodě 7.1.3 odstavec 2) odsek b) je uvedeno „postup opravy vodoměru a seznam doporučených náhradních dílů, které výrobce doporučuje k výměně po 6-letém používání v provozu. Součástí postupu opravy musí být i příslušná výkresová dokumentace.“, **k výše uvedenému musíme konstatovat, že v rámci platného předpisu MID, jsou objemové vodoměry a inteligentní měřidla obsahující baterii s krytím IP 68 konstruované jako nerozebíratelné bez možnosti následné opravy.***

Dotaz č. 3:

Pro část dodávky č. 4, žádáme výjimku s dokladování referencí, a to z důvodu, že se jedná o výrobek, který je na evropském trhu v prodeji oficiálně od ledna tohoto roku.

K výše uvedené žádosti, resp. dotazům, uvádí zadavatel následující:

Ad 1)

Zadavatel uvádí, že správný název části 2 předmětné zakázky zní „**Dodávka domovních vodoměrů s induktivním komunikačním rozhraním pro odběrná místa s vodoměry DN20 – DN40**“.

Stejně tak v Rámcové dohodě o kupní smlouvě došlo k písemné nesprávnosti, kterou zadavatel opravil a dohoda v opravené podobě je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel uvádí, že pro DN 20 je možné dodat objemové vodoměry s induktivním rozhraním a pro DN 25 a DN 40 je možné dodat i rychlostní vícevtokové vodoměry s induktivním rozhraním.

Ad 2)

Zadavatel uvádí, že v rámci dodávek v dílčí části 1 zakázky, v dílčí část 2 zakázky stran dodávek vodoměrů pro DN 20 a v dílčí části 4 zakázky lze dodat vodoměry a měřidla s nerozebíratelnou konstrukcí bez možnosti následné opravy.

Dále zadavatel uvádí, že v případě podání nabídky do dílčí části 1 zakázky, do dílčí části 2 stran dodávek vodoměrů pro DN 20 a do dílčí části 4 zakázky (tj. v případě dodávek vodoměrů uvedených v předchozím odstavci) nejsou dodavatelé povinni prokazovat splnění technické kvalifikace dle článku 7.1.3 odst. 2 písm. b) zadávací dokumentace, tj. nejsou povinni předkládat postup opravy vodoměru a seznam doporučených náhradních dílů, které výrobce doporučuje k výměně po 6-letém používání v provozu.

Ad 3)

Zadavatel uvádí, že v případě podání nabídky do dílčí části 4 nejsou dodavatelé povinni prokazovat splnění technické kvalifikace dle článku 7.1.3 odst. 1 zadávací dokumentace, tj. nejsou povinni předkládat seznam významných dodávek vodoměrů odpovídajících technické specifikaci části 4 veřejné zakázky ve výši nejméně 30 % předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky dle čl. 2.6.2 ZD realizovaných účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění a identifikace objednatele.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o změně lhůty pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 1.4.2020 v 8:00 hodin

V Pardubicích dne 14. 2. 2020

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát