



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/44468/21/No
Sp.zn. MmP 44255/2021
Počet listů:1
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové



S00BX01PDG2L

Datum: 30.04.2021

Sdělení k ohlášení

Dne 29.4.2021 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

„Pardubice, ul. Sjezdová – kanalizace“

k.ú.: **Popkovice**

p.p.č.: 338/5, 338/7, 338/6, 260/6, 342/1

Rozsah stavby:

Jedná se o výměnu stávající jednotné kanalizace z betonu DN 200 (65,0 m) a DN 400 (279,0) a kanalizačního potrubí z PVC DN 300 (7,0 m).

Nová kanalizační stoka bude provedena z kameniny DN 300 mm v délce 105,0 m (Š6 – Š – 9) a DN 400 v délce 245,0 m (Š1 – Š6)

Na trase jednotné kanalizace bude osazeno 8 ks nových prefabrikovaných šachet DN 1000 s prefabrikovaným dnem. Šachty budou opatřeny poklopy pro třídu zatížení D400 DN600 z tvárné litiny. V místě stávajících kanalizačních přípojek budou osazeny odbočovací tvarovky.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČO 601 13 111 pod zakázkovým číslem M21/007 v březnu 2021. Projektovou dokumentaci ověřil Jiří Myslík, DiS, ČKAIT 0602269.

Stávající potrubí bude odstraněno.

Realizace: 2021

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek.**

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.

Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
Štrossova ulice 44
530 21 Pardubice -1-

„otisk úředního razítka“