

„BČOV Pardubice – příjem dovážených odpadů“

Údaje o zadavateli

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

IČ: 601 08 631 DIČ: CZ60108631

Zadavatel obdržel od jednoho z účastníků následující žádost o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace:

Prosím o objasnění:

Materiálové provedení: tělo hyperboloidního míchadla – vysokopevnostní a nárazuvzdorný polymerní plast zvýhodňuje jednu společnost. Prosíme o vysvětlení, proč to musí být nárazuvzdorný polymerní plast? Stejnou práci odvede chemická nerez ocel. Veškerý materiál je specifikován v nerezovém provedení a základová deska v pozinku. Deska bude také vystavena agresivnímu vlivu prostředí a při manipulaci může dojít k poškození povrchové vrstvy.

K výše uvedené žádosti, resp. dotazům, uvádí zadavatel následující:

Technické parametry a materiálové řešení míchadel odpovídají provozně ověřeným typům zařízení v rámci stávající technologie BČOV Pardubice, které tak slouží jako kvalitativní standard. Parametrům tohoto typu zařízení je přizpůsobeno navržené dispoziční rozmístění míchadel v nádržích, únosnost stavebních konstrukcí (technologických lávek) i elektrické napájení.

Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami uvádí, že parametry požadovaného zařízení jsou definovány jako minimální požadovaný standard a v nabídce účastníka může být nahrazeno i výrobkem srovnatelných nebo lepších parametrů. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní a funkční (homogenizace obsahu nádrží a zamezení sedimentace kalu) a životnosti zařízení. Účastník však musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší než parametry definované.

V Pardubicích dne 1. 12. 2021

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát