



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/49361/21/No
Sp.zn. MmP 49351/2021
Počet listů:1
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

VK PROJEKT spol. s r.o.
Teplého 2014
530 02 Pardubice



S00BX01PKN70

Datum: 13.5.2021

Sdělení k ohlášení

Dne 10.5.2021 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

„Pardubice, Ohrazenice ul. Fričova– vodovod “

Katastrální území: **Ohrazenice**
Pozemková parcela číslo: **37/3, 92/33, 37/6**

Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK)
vodovod

začátek	X = 1 057 772,255	Y = 648 103,528	konec	X = 1 057 796,040	Y = 648 263,832
propojení	X = 1 057 789,018	Y = 648 154,737	konec	X = 1 057 783,188	Y = 648 156,396

Rozsah stavby:

Jedná se o výměnu vodovodu v Pardubicích – Ohrazenicích ul. Fričova ul. včetně přepojení 4ks vodovodních přípojek.

Navržený materiál	PE100 RC SDR11 De 110 x 10 mm
délka	185,00 m
Propojení vodovodu	PE100 RC SDR11 De 90 x 10 mm
délka	7,00 m
Celková délka	192,00 m
Počet přepojení přípojek	4 ks
Celková délka	8,0 m
Navržený materiál	PE100 RC SDR11 De 32 x 3 mm
Hydranty podzemní	
Počet kusů	2 DN 80

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost VK PROJEKT, spol. s r.o., Teplého 2014, Pardubice, IČO 64826431 pod zakázkovým číslem 825-21 v květnu 2021.

Projektovou dokumentaci ověřil pan Ladislav Konvalina, ČKAIT 0700476.

Realizace: červenec 2021 – květen 2022

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek.**

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.



Ing. Miroslav Miča

vedoucí odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTA PARDUBIC
Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
Štrossova ulice 44
532 01 Pardubice -1-

„otisk úředního razítka“