



# BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

B1-3 ks PRO ODBOČKY A,T – DN 150/100, 100/100, 100/80



B2-4 ks HYDRANTOVÁ KOLENA



## POZNÁMKA :

BETONOVÉ BLOKY BUDOU PROVEDENY Z PROSTÉHO BETONU C 12/15

CELKEM 0,33 m<sup>3</sup>

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: <b>VK PROJEKT, spol. s r.o.</b> Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ: CZ64826431 tel.: 466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina <i>Ladislav Konvalina</i>	Ladislav Konvalina		Druh dokumentace	DOS+DPS
Obec: Pardubice			Datum	03/2022
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			Číslo zakázky	834-22
PARDUBICE, UL. DUKELSKÁ - VODOVOD IO 01 - VODOVOD			Počet formátů	1A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY			1: 50	D.1.06