



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

34732100540
26-08-

4

Investor:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
53002 Pardubice

Žadatel:

Multiaqua s.r.o.
Valéria Vargová
Veverkova 1343/1
50002 Hradec Králové

Vaše značka:

Číslo jednací: **VS/Řá/2021/2150**

Vyřizuje: **Ing. Lenka Řádková**

Telefon: **+420 770 184 242, NULL**

E-mail: **lenka.radkova@vakpce.cz**

Název akce: Pardubice, ul. Přerovská - vodovod

Druh žádosti o vyjádření k: **ostatním stavbám**

Účel / upřesnění -
stanovisko pro: **sloučené řízení (územní + stavební)**

Zájmové území

Obec: **Pardubice**
Katastr: **Svítkov**
Vlastní popis: **přerovská**

Datum vydání vyjádření: **25.08.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Předložená projektová dokumentace řeší výměnu úseku stávajícího vodovodního potrubí v ulici Přerovská a ul. Kostnická v Pardubicích, MO Svítkov. Vodovod je ve špatném technickém stavu. Lokalita je situována mezi areálem Paramo, a. s. a železničním koridorem. Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí (LT DN 150) v délce 431,0 m, nově bude provedeno PE 100 RC2 160x14,6. Současně se stavbou dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek a k výměně stávajícího podzemního hydrantu. Účel a funkce vodovodu zůstanou zachovány dle původního stavu. Investorem akce je společnost VAK Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí.

Navrhované kapacity stavby:

Hlavní řad	PE 100RC2 160x14,6 SDR 11	dl. 431,0 m
Přepojení přípojek	PE 63x5,8 SDR 11	dl. 1,0 m
PE 110x10,0 SDR 11		dl. 2,0 m

K předložené žádosti sdělujeme následující:

- V blízkosti nového vodovodního potrubí se nachází kanalizační odlehčení DN 800/1200. Při pokládce nutné dodržení odstupu vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN Prostorové uspořádání sítí.

TEL. 466 798 447
FAX. 466 304 643
e-mail: vyjadreni@vakpce.cz
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

- Tato dokumentace byla v předstihu odsouhlasena vedoucím provozu vodovodů VAK Pardubice – p. Vojtěchem.
- S předloženým záměrem souhlasíme.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
9

Ing. Lenka Řádková
technický pracovník

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

TEL. 466 798 447
FAX. 466 304 643
e-mail: vyjadreni@vakpce.cz
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631