


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
KAMENINOVÉ HRDLOVÉ POTRUBÍ DN 300
V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI



Poznámka:

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY


V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro provedení drenážní vrstvy – výkop pro drenáž je započten samostatně.

Před provedením výše uvedené definitivní skladby místních komunikací bude provedeno provizorní obnovení povrchu.

- na vrstvu šterkodrti ŠD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy šterkodrti v tl. 240 mm v š. rýhy 1,10 m
- před provedením definitivní skladby vozovky bude provizorní vrstva šterkodrti tl. 240 mm odstraněna

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
KAMENINOVÉ HRDLOVÉ POTRUBÍ DN 300
V MÍSTNÍ ŠTĚRKOVÉ CESTĚ

nové konstrukční vrstvy zhotoveny v rámci akce " Stavební úpravy komunikace a chodníku Na Zábοří"
bude zde nově vystavěna komunikace ze zámkové dlažby
výška nových konstrukčních vrstev bude 420 mm



Poznámka:

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro provedení drenážní vrstvy – výkop pro drenáž je započten samostatně.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA S.R.O. multiaQua</div> <div>VEVERKOVA 1343</div> <div>500 02 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 227</div> <div>DIČ: CZ 60113111 FAX +420 498 500 320</div>	
Jiří Myslík, DiS.	Leona Šaldová	Ing. Lubor Dítě		
<i>Myslík</i>	<i>Šaldová</i>	<i>Dítě</i>		
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice			
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, ul. Na Zábοří– vodovod, kanalizace SO 02 KANALIZACE			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	březen 2023
			Zakázkové číslo	M 22/054
			Formát	3 A4
Vzorové uložení potrubí			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:20	D.2.b.2
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				