



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

34PD2201041
23-02-2023

9

Č. j.: OŽP/VOD/23436/23/No

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 215
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
50002 Hradec Králové



S00BX023NEBZ

Datum: 22.2.2023

Společné vyjádření odboru životního prostředí k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení stavby:

„Pardubice, ul. Na Záboří – kanalizace, vodovod“

Místo stavby:

Katastrální území Pardubice

Pozemková parcela: 2598/1, 2598/3

Katastrální území Nové Jesenčany

Pozemková parcela: 29/76, 29/3, 29/56, 29/24, 29/39, 40/28

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Popis stavby: Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v ulici Na Záboří.

Vodovod potrubí PE100 RC SDR 11 d100 celková délka 114,0 m, přepojení 6 ks stávajících přípojek, odbočka pro navržený bytový dům

Kanalizace – materiál kamenina DN 300, celková délka 80,0 m, přepojení 8 ks přípojek, odbočka pro navržený bytový dům

Oddělení odpadů a ovzduší:

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedena akce možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

Upozornění pro stavebníka:

1. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
2. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c).
3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.

Z hlediska ochrany ovzduší není třeba závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ing. Aleš Myška

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), se záměr nedotkne zájmů ochrany přírody, jejich zvláště chráněných částí, ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ani prvků územního systému ekologické stability, podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., je stavba možná.

Informace pro stavebníka:

1. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
2. v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném úřadě městského obvodu Pardubice,
3. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je stavba možná.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., je stavba možná.

Ing. František Meduna

Oddělení vodního hospodářství:

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/2001 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná za těchto podmínek:

1. Pro zřízení výše uvedené stavby musí být podána podle ust. § 15 zák.č. 254/01 Sb. – o vodách žádost o stavební povolení k vodnímu dílu, která bude v souladu s přílohou vyhlášky č. 183/2018 Sb.
2. Projektová dokumentace musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů).
3. V případě, že nové potrubí bude vedeno v jiné trase než je potrubí původní, stavebník požádá o společné řízení.
4. K žádosti o případné společné povolení k vodním dílům je třeba doložit souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou v souladu s ust. § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Alena Nováková

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

Ing. Miroslav Miča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1147831648
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	22.2.2023 14:46:21
		Doručeno	23.2.2023 07:52:50
Obecné informace			
Věc	spol. vyjádření OŽP Pardubice Na Záboří vo, ka		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 23436/2023		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Dó vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Na_Zabori_vo_ka.pdf			167 kb

