



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/13227/21/No
Sp.zn. MmP 12832/2021
Počet listů:1
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové



S00BX0106KOR

Datum: 04.02.2021

Sdělení k ohlášení

Dne 3.2.2021 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

„Srch, ul. Na Pašti a ul. Nová – kanalizace“

k.ú.: Srch

p.p.č.: 9/3, 563, 562, 11/6, 11/4,

Rozsah stavby:

Stoka ul. Na Pašti

Jedná se o výměnu stávající jednotné gravitační kanalizace (beton DN 300) v ulici Na Pašti. Výměna kanalizace začíná v místě kanalizační šachty Š11 křižovatce u čp. 182. Kanalizace bude vedena ve stejné trase v komunikaci. Nové potrubí bude z materiálu **PVC QUANTUM SN12 DN 300 v délce 126 m, PVC QUANTUM SN12 DN 400 v délce 3 m, celková délka 129 m**. Stávající potrubí kanalizace bude vyjmuto. Na trase jednotné kanalizace bude osazeno 5 ks nových prefabrikovaných šachet DN 1000 s prefabrikovaným dnem. Šachty budou opatřeny poklopy pro třídu zatížení D400 DN600. V místě stávajících kanalizačních přípojek budou osazeny odbočovací tvarovky.

Stoka ul. Nová

Jedná se o výměnu stávající jednotné gravitační kanalizace (beton DN 400) v ulici Nová. Výměna kanalizace začíná v místě kanalizační šachty Š1 křižovatce u čp. 150. Kanalizace bude vedena v upravené trase, nejprve v travnatém pásu a poté v místní komunikaci. Koncová šachta Š9 se nachází v místní komunikaci u čp. 248. Nové potrubí bude z materiálu **PVC QUANTUM SN12 DN 400 v délce 291 m**. Na trase jednotné kanalizace bude osazeno 8 ks nových prefabrikovaných šachet DN 1000 s prefabrikovaným dnem. Šachty budou opatřeny poklopy pro třídu zatížení D400 DN600. V místě stávajících kanalizačních přípojek budou osazeny odbočovací tvarovky.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČO 601 13 111 pod zakázkovým číslem M20/073 v listopadu 2020. Projektovou dokumentaci ověřil Ing. Lubor Dítě, ČKAIT 0602230.

Kanalizační přípojky nejsou vodním dílem

Realizace: červen 2021 – prosinec 2022

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek.**

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.

Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru



Ing. Monika Löfelmannová

v zastoupení

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
Štrobsova ulice 44
530 21 Pardubice -1-

„otisk úředního razítka“