



# BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

B1—3 ks PRO ODBOČKY A,T — DN 150/100, 100/100, 100/80



B2—3 ks HYDRANTOVÁ KOLENA



## POZNÁMKA :

BETONOVÉ BLOKY BUDOU PROVEDENY Z PROSTÉHO BETONU C 12/15

CELKEM 0,3 m<sup>3</sup>

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
<i>Ladislav Konvalina</i>			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
Obec: Pardubice			DIČ: CZ64826431	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			tel.: 466 335 012	
			e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
PARDUBICE, OHRAZENICE			Druh dokumentace	DOS, DPS
UL. FRIČOVA II. ETAPA - VODOVOD			Datum	04/2023
IO 01 VODOVOD			Číslo zakázky	839-23
BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY			Počet formátů	1A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.1.08