

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ:CZ64826431 tel.:466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
				
Obec: Přelouč				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PŘELOUČ, UL. BRATROUCHOVSKÁ - VODOVOD A KANALIZACE IO 01 VODOVOD VÝPIS MATERIÁLU			Druh dokumentace	DOS, DPS
			Datum	05/2021
			Číslo zakázky	820-21
			Počet formátů	
			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.06

VÝPIS MATERIÁLU

POPIS	VODOVODNÍ ŘAD	PŘEPOJENÍ 1	PŘEPOJENÍ 2	PŘEPOJENÍ 3	PŘÍPOJKY	CELKEM
POLYETYLEN						
Polyetylenové trouby PE - De 225x13,4 mm - PE 100-RC - SDR 17	2,0 m					2,0 m
Polyetylenové trouby PE - De 160x14,6 mm - PE 100-RC - SDR 11	2,0 m					2,0 m
Polyetylenové trouby PE - De 110x10,0mm - PE 100-RC - SDR 11	354,0+6,0 m	8,0 m	4,0 m	8,0 m		380,0 m
Polyetylenové potrubí PE - De 32x3,0 mm - PE 100 - SDR 11					34,0 m	34,0 m
Elektrospojka d 90	3 ks		1 ks			4 ks
Elektrospojka d 110	72 ks	1 ks	3 ks	1 ks		77 ks
Elektrospojka d 160	1 ks					1 ks
Elektrospojka d 225	1 ks					1 ks
Lemový nákržek d 90	3 ks		1 ks			4 ks
Lemový nákržek d 110	11 ks	1 ks	1 ks	1 ks		14 ks
Lemový nákržek d 160	1 ks					1 ks
Lemový nákržek d 225	1 ks					1 ks
Otočná příruba z PP - ocel DN 80	3 ks		1 ks			4 ks
Otočná příruba z PP - ocel DN 100	11 ks	1 ks	1 ks	1 ks		14 ks
Otočná příruba z PP - ocel DN 150	1 ks					1 ks
Otočná příruba z PP - ocel DN 200	1 ks					1 ks
Elektro T kus reduk. s prodlouženými hrdly 110/90	3 ks		1 ks			4 ks
Navrtací T-kus odbočný s uzavíracím ventilem d 110x32 mm	17 ks					17 ks
Zemní souprava teleskopická pro navrtací T-kus odbočný	17 ks					17 ks
LITINA						
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 100/100	4 ks					4 ks
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 150/150	1 ks					1 ks
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 200/100	1 ks					1 ks
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 200/200	1 ks					1 ks
Trouba přírubová TP 80-500			1 ks			1 ks
Přírubové koleno s patkou N 80	3 ks		1 ks			4 ks
Přírubová redukce RP 150/100	1 ks					1 ks
Přírubová redukce RP 200/150	1 ks					1 ks

VÝPIS MATERIÁLU

POPIS	VODOVODNÍ ŘAD	PŘEPOJENÍ 1	PŘEPOJENÍ 2	PŘEPOJENÍ 3	PŘÍPOJKY	CELKEM
Waga spojka 110/100 hrdlo-hrdlo	3 ks	1 ks	1 ks	1 ks		6 ks
Waga spojka 160/150 hrdlo-hrdlo	1 ks					1 ks
Waga spojka 200/225 příruba-hrdlo	1 ks					1 ks
Waga spojka 225/200 hrdlo-hrdlo	1 ks					1 ks
ARMATURY + PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Nadzemní hydrant DN 80			1 ks			1 ks
Hydrantová drenáž			1 ks			1 ks
Podzemní hydrant s dvojítm uzavíráním DN 80	3 ks					3 ks
Hydrantový poklop	3 ks					3 ks
Podkladová deska hydrantová	3 ks					3 ks
Hydrantová drenáž	3 ks					3 ks
Šoupátko na zemní soupravu ŠZ 80	3 ks		1 ks			4 ks
Zemní souprava šoupátková teleskop. pro DN 80 pro krytí 1,3- 1,80 m	3 ks		1 ks			4 ks
Šoupátko na zemní soupravu ŠZ 100	9 ks	1 ks	1 ks	1 ks		12 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 100 pro krytí 1,3- 1,80 m	9 ks	1 ks	1 ks	1 ks		12 ks
Šoupátko na zemní soupravu ŠZ 150	1 ks					1 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 150 pro krytí 1,3- 1,80 m	1 ks					1 ks
Šoupátko na zemní soupravu ŠZ 200	2 ks					2 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 200 pro krytí 1,3- 1,80 m	2 ks					2 ks
Šoupátkový poklop	15 ks	1 ks	2 ks	1 ks		19 ks
Podkladová deska šoupátková	15 ks	1 ks	2 ks	1 ks		19 ks
Ventilový poklop	17 ks					17 ks
Podkladová deska ventilová	17 ks					17 ks
Mosazná spojka ISIFLO D 32/32 mm					17 ks	17 ks
OSTATNÍ						
Výstražná fólie šířky 340 mm	364,0 m	8,0 m	4,0 m	8,0 m	34,0 m	418,0 m
Orientační tabulky do zdiva	15 ks	1 ks	2 ks	1 ks	17 ks	36 ks
Vodící identifikační drát CU 6mm ²	390,0 m	10,0 m	8,0 m	10,0 m	60,0 m	478,0 m

POZNÁMKA :

1. Veškeré šrouby použité na montáž potrubí budou nerezové.
2. Přírubové spoje budou obaleny izolační bandáží.