



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/VOD/5909/24/No

Č. spisu: MmP 156963/2023

Počet listů: 6

Vyřizuje: Alena Nováková

Telefon: 466 859 153

E-mail: alena.novakova@mmp.cz



S00BX02B9AA6

Datum: 15.1.2024

ROZHODNUTÍ

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád **společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, který je zastoupen obecným zmocněncem, společností PLP Projektostav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice**

Výroková část

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.11.2023 podal

společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ 60108631, který je zastoupen obecným zmocněncem, společností PLP Projektostav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, IČ 28793480 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

vodního díla:

Pardubice, Spoil – vodovod DN 400

a) Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje	CZ053
Název kraje	Pardubický
Identifikátor okresu	CZ0532
Název okresu	Pardubice
Identifikátor obce	555134
Název obce	Pardubice
Identifikátor katastrálního území	717657
Název katastrálního území	Pardubice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	991/3, 991/1, 5163/1, 997/1, 5163/4, 4066/12, 2720/21, 5163/3, 2720/24, 2720/25, 2720/3

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Vodovod LT 400

začátek	X = 1 059 706.27	Y =644 145,96
konec	X = 1 059 486.52	Y =643 843.33

Vodovod – propojení LT 400

začátek	X = 1 059 739.71	Y =644 206,43
konec	X = 1 059 738.49	Y =644 201.82

Stavba obsahuje:

SO 01 vodovod

Povolovaná vodní díla:	vodovodní řad zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu	skupinový
Druh vodovodního řadu	zásobovací síť – vodovodní přivaděč
Účel stavby	zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Vodovodního řad	398,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 400
Vodovod – propojení	4,00 m
Navržený materiál	tvárná litina DN 400
Sekční uzávěry – šoupata se zemní soupravou DN400	1 ks
Podzemní hydrant DN80	1 ks
Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN80	1 ks

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu v rámci navrhované stavby I/36 SEZEMICE - OBCHVAT a stavbou I/36 PARDUBICE, DUBINA – POČAPELSKÉ CHALUPY, I. etapa OK SPOJIL. Navrhovanou stavbou bude vodovod vymístěn z okružní křižovatky Spočil a následně veden mimo navrhované úpravy komunikace I/36 tak, aby bylo zajištěno ochranné pásmo a dostatečné krytí vodovodu.

Propojení vodovodu – jedná se o úsek v jihozápadní části vodovodu DN 400, již provedená část bude propojena na stávající vodovodní potrubí DN 400.

Vodovod – jedná se o úsek od prováděné okružní křižovatky (stavba I. ETAPA – OK Spočil) až po nové napojení na stávající vodovod.. Stavba vodovodu bude vedena vpravo od komunikace I/36 (směr Počapelské Chalupy) ve vymýcené ploše – vodovodní potrubí bude umístěno mezi navržený příkop a plánovanou oplocenkou (hranice trvalého záboru obou staveb úprav komunikace).

Vedení trasy je převážně přímé. Trasa kříží ulici Bělobranská Dubina, křížení bude provedeno překopem s osazením ocelové chráničky Ø610 mm. Dále bude proveden protlak (horizontální vrtání) pod komunikací I/36 (potrubí bude uloženo do ocelové chráničky Ø610 mm. Napojení na stávající vodovod bude provedeno v zeleném pásu mezi stávající cyklostezkou a silničním příkopem. V souběhu se stávajícím vodovodním potrubím je vedena stávající jednotná gravitační kanalizace DN400. Navržená trasa bude křížit stávající kanalizační potrubí.

Na vodovodní potrubí bude umístěn signalizační vodič měděný CYKY 6 mm², který bude připáskován v ose horní hrany potrubí (bude protažen i v chráničkách).

II. Stanovuje podmínky a povinnosti pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Vodovodní řad o celkové délce 398,0 m bude umístěn v katastrálním území Pardubice na p .p. č. 991/1 (lesní pozemek), 5163/1 (lesní pozemek), 997/1 (lesní pozemek), 5163/4 (lesní pozemek), 2720/24, 2720/25, 2720/3, 4066/12, 2720/21, 5163/3 (vše ostatní plocha)

Vodovodní řad - propojení o celkové délce 4,0 m bude umístěn v katastrálním území Pardubice na p .p. č. 991/3 (lesní pozemek)

III.

stanovuje

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena **do 2 let** ode dne, kdy nabylo právní moci.
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, v září 2023 a kterou ověřil Ing. Jan Falta, ČKAIT 0701131. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
4. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
5. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
7. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
8. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené relevantní požadavky jejich správců. Před započítím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
9. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, ve znění pozdějších předpisů, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. Je nutné zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za provozu práce na silnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných předpisů.
10. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací.
11. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby (§ 152 odst. 3 písm. a stavebního zákona).
12. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
13. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
14. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
15. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
16. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
17. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz. ust. § 18d vyhlášky č. 503/2006

Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby atd.

18. Nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na pozemky č. 2720/26 a 2724 v k.ú Pardubice
19. Na pozemky č. 2720/26 a 2724 v k.ú Pardubice nebude odkládán žádný stavební ani jiný materiál
20. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením §13 (Obecné povinnosti při nakládání s odpady) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, doklady budou předloženy před podáním žádosti o kolaudační souhlas.
21. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázány, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
22. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a v případě úpravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
23. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
24. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávky stavebníka.
25. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schváleny výrobky v souladu s předpisy a státním zkušebnictvím nebo příslušné certifikáty.
26. **nejpozději ke kolaudaci stavby vodovodního řádu budou na KHS předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.** Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 4 odst. 2 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
27. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
28. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn.
29. Při provádění prací musí být dodrženy podmínky stanovisek dotčených orgánů, které byly přílohou žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu, resp. dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům.
30. Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR. DI Pardubice, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele příslušný silniční správní úřad - KÚ PK
31. Budou dodrženy podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice ze dne 14.11.2023 pod č.j. RSD-211429/2023-2 – souhlas vlastníka - umístění inženýrských sítí
 - Stavební práce v silničním pozemku a na stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, tj. listopad – březen
 - Montážní jámy budou mimo zpevněné těleso komunikace, vytěžený materiál bude uložen mimo vozovku
 - Vozovka silnice I/36 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování mechanizace
 - Chránička bude vedena na úrovni startovacích jam, min. hloubka uložení v silničním pozemku (pod stavbou silnice) 130 cm (vrchní líc chráničky)
 - Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání ŘSD ČR, Správa Pardubice. Stavební práce bude provádět dodavatel, který má zkušenosti

s prováděním stavebních prací na silnicích I. třídy a který absolvoval školení BOZP při provádění prací na dálnicích a silnicích I. třídy.

- Před vlastní realizací stavby vyzve investor stavby ŘSD ČR, Správu Pardubice k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB

32. Bude dodrženo stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice III ze dne 14.11.2023 pod čj.

ÚMOP3/ODŽP/4889/2023/Šim

V případě zvláštního užívání místní komunikace - společné stezky pro chodce a cyklisty je zhotovitel povinen před zahájením stavby min. 45 dnů předem požádat Úřad městského obvodu Pardubice III, odbor dopravy a životního prostředí jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, případně pro umístování, skládání a nakládání věcí podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a o povolení omezení obecného užívání uzavírkami dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „Zákon o pozemních komunikacích“). Žadatel doloží k žádosti o zvláštní užívání kopii územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a kopii smlouvy případně kopii žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přeložku vodovodu. Před zahájením stavby min. 15 dnů předem je zhotovitel povinen požádat Městský obvod Pardubice III o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství - zeleně pro provádění výkopových prací případně pro umístování věcí (stavebního materiálu, zařízení staveníště, ...). Žadatel doloží k žádosti o zvláštní užívání kopii územního souhlasu a kopii smlouvy případně kopii žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přeložku vodovodu.

Po celou dobu zvláštního užívání bude zajištěna sjízdnost a schůdnost společné stezky pro chodce a cyklisty a ostatních komunikací ve smyslu ustanovení § 28 zákona o pozemních komunikacích. V případě znečištění komunikace vlivem stavby zhotovitel neprodleně zajistí na vlastní náklady úklid. Investor nese veškeré náklady na opravy případně poškozené společné stezky pro chodce a cyklisty a veřejného prostranství zeleně v souvislosti se stavbou.

V průběhu stavebních prací nesmí dojít k porušení stávajících inženýrských sítí.

Výkop v zeleni bude hutněn cca po 30 cm až do úrovně okolního terénu. Travnaté plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu po skončení stavebních prací, a to co do rozsahu a kvality travnatých ploch. Pokud dojde v průběhu záruční lhůty k propadu z důvodu zvláštního užívání veřejného prostranství zeleně, bude zástupce vlastníka pozemků požadovat po žadateli uvedení tohoto prostranství do původního stavu, zhotovitel je povinen zajistit nápravu bez prodlení.

Konkrétní podmínky pro provedení stavebních prací budou uvedeny v povolení zvláštního užívání společné stezky pro chodce a cyklisty a zeleně.

Nedojde k zásahu do dřevin rostoucích mimo les nad rámec povoleného kácení dřevin v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění;

Bude dodrženo vyjádření Městského obvodu Pardubice III ze dne 14.11.2023 pod čj.

UmoP3/KU/4890/2023/KU

33. Bude dodrženo stanovisko společnosti **Služby města Pardubice a.s.**, Hůrka 1803, Pardubice pod čj. 23440/IO ze dne 25.11.2023

Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.

Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. (tel. 466 260 854). Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V místě křížení inženýrských sítí bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110mm) a kabelové vedení VO bude uloženo nad navrženou inž. sítí. Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s.

Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (min. 2 pracovní dny předem).

Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístována bez našeho povolení jiná zařízení a nebude ani nijak upravován (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeď, rovněž na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či mobiliář.

Dojde-li k poškození veřejného osvětlení mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí.

34. Bude dodrženo stanovisko Dopravního podniku města Pardubic ze dne 26.10.2023 pod čj. 89/2023/Zk - během výstavby bude umožněn bezpečný průjezd vozidel MHD v úseku Pardubice – Spoil a zpět.

35. Bude dodrženo vyjádření společnosti **České Radiokomunikace a.s.** ze dne 26.10.2023 pod čj. UPTS/OS/345546/2023

Při realizaci dojde ke styku s podzemním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s. Stavebník je povinen:

nejméně 15 dní předem uvědomit České Radiokomunikace, a.s., zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na email: ochranasiti@cra.cz; , kopii na adresu popelka@vegacom.cz.

V předmětu zprávy bude uvedeno čj. Stanoviska

Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání. c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy

Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Mgr. David Vránek tel. 603 855 225, email: vranek@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.

prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení). e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací. f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto

místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.). g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného

poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.). h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k

nim znemožňovalo přístup. i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. j)

dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před

zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před

požadovaným termínem. k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a

aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření

při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace. m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu

zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navýšovat vrstvu zeminy nad telekomunikačním vedením (zákaz navýšení nivelity terénu). n) písemně ohlásíte ukončení prací

organizaci, která vydala toto vyjádření. o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým

Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu. U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení

komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat

pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací. Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce

společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

36. Budou dodrženy podmínky společnost **Vodafone Czech Republic a.s.** ze dne 17.10.2023 pod čj. 231016-1618607463

v zájmovém území se **nachází** vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKS“) a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 05 m po stranách krajní hrany VVKS. V případě, že bude zjištěna kolize VVKS nebo bude zasahováno do ochranného pásma s realizovanou akcí, je třeba kontaktovat společnost InfoTel spol. s r.o. 606 776 135 p. Růžička. Veškeré sítě v majetku společnosti

Vodafone a.s. je nutné nechat vytyčit.

37. Bude dodrženo stanovisko společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.** ze dne 25.10.2023 pod čj. E53367/23.

V dané lokalitě se **nachází** technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která je nezbytná pro provoz elektrického zařízení veřejné telekomunikační sítě a to typu **optické** trasy. Stavebník je povinen učinit taková opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

Písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dní předem

Před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase)

Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení

Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci

Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.)

Řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení

Odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů poježděna vozidly nebo stavební mechanizací

Nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k tobě (včetně např. trvalých parkovišť apod.)

Bez souhlasu majitele, správce nesnižoval ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami

Při křížení, příp. souběžích podzemních komunikačních vedení byla dodržena ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“

Ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek. Area Koordinátor pro danou oblast je paní Jarmila Kubatová, 739284877, Jarmila.kubatova@t-mobile.cz

Při poškození HDPE trubek, kabelu volejte dispečink T-Mobile 225 256 666, 603 603 550.

38. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti **CETIN a.s.** ze dne 7.10.2023 pod č.j.: 294328/23. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací **dojde** ke střetu se sítí elektronických komunikací

Na žadatелеm určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.

II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu III tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanoveny dle POS tak, jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.

- nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu s důrazem na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení, nutné dodržet ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření

IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník společnosti CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího řešení.

V) Pro účely přeložení SEK dle bodu IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti

Lhůta dokončení stavby vodního díla: 31.12.2025

Odůvodnění:

Dne 22.11.2023 podal stavebník společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, který je zastoupen obecným zmocněncem, společností PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, žádost o společné povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Jedná se o vodní dílo, které je součástí veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic oznámil opatřením ze dne 11.12.2023 pod č.j. OŽP/VOD/164624/23/No zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, v souladu s ustanovením § 943 odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Vodoprávní úřad dále oznámil, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádné námítky nebyly doručeny.

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolovaná vodní díla nebudou v rozporu s veřejnými zájmy a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl stavbu povolit.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dalších předkládaných vodoprávnímu úřadu a všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona, a další doklady a to:

- 2 x projektovou dokumentaci, kterou vypracovala společnost PLP Projektstav s. r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice v září 2023 a kterou ověřil Ing. Jan Falta, ČKAIT 0701131
- Plnou mock zastupování

Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření:

- Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí | č.j. OŽP/VOD/136796/23/No ze 22.11.2023
- Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic | Oddělení pozemků a převodu nemovitostí, souhlas na situačním výkresu ze dne 23.11.2023
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, č.j. KrÚ 94697/2023 ze 23.11.2023
- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, č.j. KRPE-90848-2/ČJ-2023-1700DP ze 8.12. 2023
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. RSD-211429/2023-2 ze 14. 11. 2023
- Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody, č.j. OŽP/137327/2023/Dv ze 27.10.2023
- Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, č.j. MmP 147370/2023 ze 7.11.2023
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, č.j. KHSPA 23323/2023/HOK-Pce ze dne 13.11.2023
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č.j. MO 775490/2023-1322 ze dne 30. října 2023
- Městský obvod-Statutární město Pardubice, MO III, č.j. UmoP3/KU/4890/2023/Ku ze dne 14. listopadu 2023
- ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, MO III, č.j. ÚMOP3/ODŽP/4889/2023/Šim ze dne 14. listopadu 2023
- Povodí Labe, státní podnik, č.j. 09.11.2023 ze dne 14.11.2023
- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačených na situaci

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- VaK Pardubice, č.j. HM/23/V/44 ze dne 22.11.2023, k dokumentaci
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27. 10. 2023, č.j. 001138716115, k dokumentaci
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.08.2023, č.j. 0101995640, existence sítí
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25.08.2023, č.j. 0700742678, existence sítí
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 25.08.2023, č.j. 0201614838, existence sítí
- Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 25.08.2023, č.j. 1100019249, existence sítí

- GasNet, s.r.o. ze dne 17.10.2023, č.j. 5002911442, k dokumentaci
- Cetin a.s. ze dne 17. 10. 2023, č.j. 294328/23, k dokumentaci
- České Radiokomunikace, a.s., značka: UPTS/OS/345546/2023, ze dne 26.10.2023
- Vodafone Czech Republic a. s., zn.: 231016-1618607463 ze dne 17.10.2023
- T-Mobile Czech Republic a.s., značka: E53367/23, ze dne 25.10.2023
- Služby města Pardubice a.s., značka: 23440/IO, ze dne 25. října 2023
- EOP Distribuce, a.s., značka: 371 - 23, ze dne 25.10.2023
- EDERA Group a.s., značka: 434/311023/PC, ze dne 09.11.2023
- Fastport a.s., značka: 2023130, ze dne 7.11.2023
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do výroku rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a s dotčených orgánů a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stavební řízení je vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 2 odst. 5 tohoto zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Důvodem, že stavba je vedena podle zákona č. 416/2009 Sb. je ten, že stavba souvisí se stavbou I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy I. etapa – Okružní křižovatka Spoil a přeložka vodovodu byla jako součást této stavby povolena. V rámci prováděné stavby přeložky vodovodu LT (I. etapa OK Spoil) v místě nové okružní křižovatky bylo zjištěno nedostatečné krytí vodovodního potrubí a proto musela být navržena nová trasa vodovodního řadu.

K záboru jiných pozemků než výše uvedených v rámci stavby povolované v tomto správním řízení a pro výše uvedenou část stavby nedojde. Stavba vyžaduje dočasné odnětí z PUPFL .

V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněno žádné rozporné stanovisko.

Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník) Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona – Městský obvod Pardubice III,

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona – Statutární město Pardubice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona - Služby města Pardubice a.s., Dopravní podnik města Pardubice a.s., CETIN a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., České Radiokomunikace a.s., Lesy České republiky, s.p., Statutární město Pardubice - OMI

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.

Po ukončení všech prací je stavebník podle § 122 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let, ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“

Příloha: situace vodovodu



Obdrží:

Účastníci řízení ve věci společného územního a stavebního řízení podle § 94k zák.č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) v platném znění

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) dodejkou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)

1. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, doručuje se PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

2. Městský obvod Pardubice III.

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)

3. Statutární město Pardubice OMI
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/46, 140 00 Praha 4,

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb (správní řád):

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nichž může být společným povolením přímo dotčeno)

5. Služby města Pardubice a.s.
6. Dopravní podnik města Pardubice a.s.
7. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
8. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha
9. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha
10. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
11. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
12. Statutární město Pardubice - OMI

Dotčené orgány:

13. Úřad městského obvodu Pardubice III.
14. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
15. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
16. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje DI
17. Magistrát města Pardubice, OHA
18. Magistrát města Pardubice, OŽP, oddělení ochrany přírody