

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

BKN, spol. s r.o.
Pan Tomáš Křepelka
Vladislavova 29
566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací

Sp.zn.S-KHSPA 18219/2023/HOK-Pce
Č.j. KHSPA 19242/2023/HOK-Pce

Vyřizuje/linka

Ing.Paráková/466531936

Pardubice

27.09.2023

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, zastupující stavebníka, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, doručené dne 15.9.2023, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci: „**Přelouč, ul. Za Fontánou, Střelova – Vodovod**“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné povolení na akci: „**Přelouč, ul. Za Fontánou, Střelova - Vodovod**“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1/ nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

2/ před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaných vodovodních řadů. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Odůvodnění:

Dne 15.9.2023 byla na KHS doručena žádost společnosti BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, zastupující na základě plné moci stavebníka, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) pro společné povolení na akci: „**Přelouč, ul. Za Fontánou, Střelova - Vodovod**“.

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“), kterou zpracoval pan Tomáš Křepelka (BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909; datum zpracován: červen 2023), řeší rekonstrukci stávajících vodovodních řadů v ul. Za Fontánou a Střelova v Přelouči. Pozemky dotčené stavbou jsou p.č. 910/4, 912/6, 1780/2, 1780/44, 1841/17, 1841/21, 2021 v k.ú. Přelouč.

Stavba zahrnuje následující stavební objekty:

SO 01 Vodovodní řad 1: začíná v km 0,0 v ulici Pražská u kruhové křižovatky. Napojení bude provedeno výřezem na stávajícím vodovodním řadu LT DN 150 na p.p.č. 1841/17 a 1780/2 v k.ú. Přelouč. Materiál potrubí bude PE 100RC, SDR 11, typ 2, D 110x10, celková délka 162 m. Řad 1 bude ukončen v km 0,162 propojením s řadem 2. Součástí řadu 1 je propojení na stávající vodovod ve Střelově ulici v Přelouči.

SO 02 Vodovodní řad 2: začíná v km 0,0 napojením na řad 1 (p.p.č. 1780/2 a 910/24 v k.ú. Přelouč) v křižovatce ulic Střelova a Za Fontánou a je veden v asfaltové místní komunikaci (ul. Za Fontánou). Řad bude ukončen v km 0,213 propojením se stávajícími řady DN 100. Materiál potrubí bude PE 100RC, SDR 11, typ 2, D 110x10 v celkové délce 213 m.

Součástí stavby jsou i jednotlivé vodovodní přípojky.

Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Ing. Bronislava Pozděňová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální