

BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY




B 15

PRO ŠOUPÁTKA DN 80, 100, 150, 200, 300

B 12

PRO ODBOČENÍ A ZASLEPENÍ (TVAROVKY A, T, X DN 200/80, 200/100, 200/150, 200/200

300/80, 300/100, 300/150, 300/200)



BETONOVÉ BLOKY :

OZNAČENÍ BLOKU	POČET KUSŮ	OBJEM BETONU m³	
		NA JEDEN BLOK	CELKEM
B12	1	0,280	0,280
B13	3	0,026	0,078
B15	7	0,010	0,070
CELKEM			0,428


POZNÁMKA:

- OPĚRNÉ PLOCHY BET. BLOKŮ BETONOVAT DO ROSTLÉ ZEMINY
- U POTRUBÍ Z PVC VLOŽIT MEZI BLOK A POTRUBÍ LEPENKU

BETON C12/15

B 13

PRO KOLENA S PATKOU - PP 80



Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Sítězině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PRO. ING. KNIŽÁK <i>Knižák</i>	ZODP. PROJEKT, ING. KNIŽÁK <i>Knižák</i>	PROJEKTANT PEKÁČ <i>Pekáč</i>	KONTROLOVAL ING. FOREJTEK <i>Foretek</i>
INVESTOR VAK PARDUBICE, a.s.	OBJEDNATEL VAK PARDUBICE, a.s.		FORMÁT 2 A4
KRAJ PARDUBICKÝ	OBEC HORNÍ ROVENĚ	DATUM 11/2022	
AKCE HORNÍ ROVENĚ VODOVOD SO 01 - VODOVODNÍ ŘAD A (HORNÍ ROVENĚ)		STUPEŇ JPD	Č. ZAK. 09220 - 330
		ARCH. Č. 09220	MĚŘÍTKO 1 : 20
		ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŘÍLOHA BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY		D.1.1 - 04	

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMAM