



Vypracoval:	Ing. Ludmila Rejsková	Ing. Ludmila Rejsková ČKAIT 0600315 Švendova 1088 500 03 Hradec Králové IČO : 13537881	
Stavebník :	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Zelené Předměstí, Teplého 2014, 530 02 Pardubice,		
VÝMĚNA VĚŽOVÉHO VODOJEMU, VYSOKÉ CHVOJNO		stupeň	ZDS
		datum	03. 2 022
		formát A4	2
ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY		příloha	B 2.8

ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby : VÝMĚNA VĚŽOVÉHO VODOJEMU, VYSOKÉ CHVOJNO

Místo stavby : Vysoké Chvojno

Stavebník : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ: 53002

Projektant : Ing. Jan Falta, ČKAIT 0701131, RECPROJEKT s.r.o.,
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
IČ: 260 14 327, mob. 776 709 092, info@recprojekt.cz

Požární bezpečnost : Ing. Ludmila Rejsková, Švendova 1088, Hradec Králové
ČKAIT 0600315, rejskova.ludmila@seznam.cz, mob. 603 554 531

Použité podklady:

- projekt pro ZDS
- vyhlášky a zákony dle textu

Popis stavby

Předmětem projektové dokumentace je věžový vodojem 100 m³. Nový vodojem bude postaven v oploceném areálu a po zprovoznění bude stávající vodojem demontován. Stávající provozní objekt – domeček zůstane zachován – slouží jako rozvodna.

Kategorie stavby podle vyhlášky č. 460 ze dne 6. prosince 2021

§6 a) věžový vodojem je zásobník na vodu, který není zdrojem požární vody
Jedná se o stavbu kategorie 0.

Požadavky zákona o požární ochraně

Podle Zákona č. 415 z 26. 10. 2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

§ 39 (1)a) Stavba kategorie 0 nepředstavuje zvláštní nebezpečí

§ 40 (1) Státní požární dozor se nevykonává

§ 40 (2) Požárně bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu¹³⁾ *se nezpracovává.*

¹³⁾ Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).