

PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

POZNÁMKA VZT:

525x75, ø125 ROZMĚR (MM)
150 M3/HOD
HLS HORNÍ LIC OD STROPU
o.o.s. OSA POTRUBÍ OD STROPU
ΦS – SERVOPOHON


PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT VČETNĚ TLUMIČŮ HLUKU, FILTRU A VENTILATORUU ZAŘ.Č. 1 BUDE OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU IZOLACÍ TL. 35MM

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE OD VÝTLAČNÉHO HRDLA AŽ PO STROP 1.NP OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 20MM


NASÁVACÍ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 2 BUDE OD OBVODOVÉ ZDI AŽ PO TLUMIČ HLUKA ZA OHŘÍVACÍM DÍLEM OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 35MM

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 2 BUDE MEZI TLUMIČEM HLUKU A OBVODOVOU ZDI OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 20MM

VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE NAD STŘECHOU OBJEKTU OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU IZOLACÍ TL. 20MM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (VČ KRYCÍ HLINÍKOVÉ FÓLIE)



+ 0,000 = 1.NP (podlaha v m.č. 101)

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	 spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
J.FOIST	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	
Země : ČR	Obec : HOLICE		
Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			
Akce : OPRAVA VDJ KOUDELKA I. p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách Holice			Stupeň : DPS
Objekt : SO 01 OPRAVA VDJ KOUDELKA I			Datum : 06.2022
Obsah : VZDUCHOTECHNIKA (ASŘ) PŮDORYS STŘECHY - VĚTRÁNÍ			Zak.číslo : 6119/21
			Měřítko : Příloha : 1:50 D.1.4.4