



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát34702301080
05-02-2024

Č. j. KRPE-9309-2/ČJ-2024-170606

Pardubice 2. února 2024
Počet stran: 2Multiaqua s. r. o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové**Vyjádření DI k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby**
K č. j. 3410/23/057

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 29. ledna 2024, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace“. Předmětem stavby je provedení opravy stávajícího kanalizačního potrubí v ulici Chrudimská v Pardubicích. Délka úseku je předpokládána cca 650 m.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace“ k ohlášení stavby pouze při splnění následujících podmínek:

- 1) Provádění 2 záborů nejbližší ke křižovatce ulice Chrudimská a Pod Břízkami bude provedeno v době s nízkými intenzitami provozu (ideálně o víkendech bez pořádání velkých akcí typu Aviatická pouť, apod.).
- 2) Vámi navržené TP66 jsou v současné době neplatné (s výjimkou označování pracovních míst na chodnících a stezkách). Označení pracovních míst musí být navrhováno dle aktuálně platných příruček pro označování pracovních míst schválených Ministerstvem dopravy České republiky a platných k 1. 1. 2024.
- 3) Při umístění pracovního místa a převedení dopravních proudů musí být zajištěny rozhledové poměry křižovatek pozemních komunikací dle čl. 5.2.9 ČSN 736102, v místech připojení pozemních komunikací dle čl. 12.8 a 12.7 ČSN 73 6110. Dále musí být zajištěny rozhledy na vyčkávací plochy přechodů pro chodce dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Rožkova 2757
530 02 PardubiceTel.: 974 566 250
E-mail: krpe.podatelna@pcr.cz
ID DS: ndihp32

Zpracoval:
por. Ing. Jiří Moučka
tel.: 974566257

npor. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Jiří Moučka
podepsáno elektronicky

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1309595969
Odesílatel			
Název	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ndihp32	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	2.2.2024 10:35:03
		Doručeno	5.2.2024 07:47:12
Obecné informace			
Věc	Projektová dokumentace - Multiaqua, Pardubice, Chrudimská - bezvýkopová oprava kanalizace		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KRPE-9309-2/ČJ-2024-170606		
Naše sp.zn.	KRPE-9309/ČJ-2024-170606		
Vaše č.j.	3410/23/057		
Vaše sp.zn.			
K rukám	Valéria Vargová		
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Vyjádření DI k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby_sig.pdf			342 kb

