



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/50938/24/No

Sp.zn. MmP 48265/2024

Počet listů:1

Vyřizuje: Alena Nováková

Telefon: 466 859 153

E-mail: alena.novakova@mmp.cz



S00BX02DP4TZ

Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

Datum: 20.4.2024

Sdělení k ohlášení

Dne 1.4.2022 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

„Sezemice, Tyršovo nám. Odlehčení z OA 2A“

Identifikátor kraje	CZ053
Název kraje	Pardubický
Identifikátor okresu	CZ0532
Název okresu	Pardubice
Identifikátor obce	575640
Název obce	Sezemice
Identifikátor katastrálního území	747670
Název katastrálního území	Sezemice nad Loučnou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1886/1, 1988, 1897/6

Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK)

začátek X = 1 058 599,17 Y = 641 773,00

konec X = 1 058 561,75 Y = 641 770,52

Rozsah stavby:

Jedná se novou stavbu odlehčovací stoky, která nahradí stávající nevyhovující odlehčovací betonovou stoku DN 600, která je ve špatném technickém stavu.

Nová stoka bude z PP DN 500 SN 12 v délce 37,9 m. Stoka začíná vyústěním do Mlýnského potoka v místě mostu, kam bude nasunuta do původního potrubí v délce 2,0 m. Na konci nové odlehčovací stoky bude osazena nová prefabrikovaná šachta DN 1000. V km 0,02906 bude napojena uliční vpust.

Stávající bet. Potrubí bude odstraněno včetně prefabrikované šachty a uliční vpusti