

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

PLP Projektstav s.r.o.  
pan Luboš Laksar  
Rosice 336  
538 34 Rosice

*Naše číslo jednací*  
Sp.zn.S-KHSPA 7755/2024  
Č.j. KHSPA 8641/2024/HOK-Pce

*Vyřizuje/linka*  
Ing. Paráková

*V Pardubicích*  
25.4.2024

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, IČ: 287 93 480, zastupující investora stavby, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 (plná moc doložena ze dne 8.3.2024), doručené dne 1.4.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů“), předloženou projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci „**Holice - Podhráz – Výměna vodovodu LT80**“.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné povolení na akci „**Holice – Podhráz – Výměna vodovodu LT80**“

### s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1. Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou (podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody).
2. Před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řádu (podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 4 odst. 7 a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody, v platném znění).

Odůvodnění:

Dne 1.4.2024 byla na KHS doručena žádost společnosti PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, IČ: 287 93 480, zastupující investora stavby, společnost Vodovody a kanalizace, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 (plná moc doložena ze dne 8.3.2024), o vydání závazného

## Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

stanoviska k projektové dokumentaci pro společné povolení na akci: „Holice – Podhráz – Výměna vodovodu LT80“. Zpracovatelem předložené projektové dokumentace (dále jen „PD“) je pan Luboš Laksar (PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice), datum zpracování: 12/2023.

Předložená PD řeší výměnu vodovodu v Holicích, místní části Podhráz. Stávající vodovod LT DN80, který je veden v místní komunikaci, bude vyměněn v délce 55,0 m za vodovodní řad V – PE D90, na který bude přepojeno 5 ks stávajících vodovodních přípojek. Stávající vodovodní řad LT DN80, vedený v zeleném pásu vlevo (směr obec Horní Ředice) podél komunikace č. III/29817, propojuje dva vodovodní uzly u č.p. 56 a č.p. 23. Tento stávající řad bude částečně vyměněn za vodovodní řad V1 – PE D63, na který budou přepojeny dvě stávající vodovodní přípojky. Celková délka tohoto vodního řadu bude 18,0 m. Další dva vodovodní řady v této lokalitě jsou vedeny po druhé straně komunikace č. III/29817 v chodníku (vpravo směr Horní Ředice). Řad PE D63, ze kterého jsou napojeny vodovodními přípojkami přilehlé rodinné domy, bude kompletně zrušen v celé své délce 105,0 m. Přípojky budou přepojeny na souběžný vodovodní řad PVC DN225.

Stavba vodovodu a vodovodních přípojek neobsahuje žádná technická a technologická zařízení. Pro příjezd na stavbu budou využívány stávající komunikace, jejich provoz bude částečně omezen. Uzavírky komunikací se neuvažují.

**Podmínky č. 1 a 2** uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody, v platném znění.

Ing. Bronislava Pozděňová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální