



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/64652/24/No  
Sp.zn. MmP 57872/2024  
Počet listů:1  
Vyřizuje: Alena Nováková  
Telefon: 466 859 153  
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

Multiaqua, s.r.o.  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové



S00BX02EFPRB

Datum: 9.5.2024

## Sdělení k ohlášení

Dne 23.5.2024 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

### „Pardubice, Zborovského nám., kasárna T.G.M. – vodovod“

Identifikátor kraje	CZ053
Název kraje	Pardubický
Identifikátor okresu	CZ0532
Název okresu	Pardubice
Identifikátor obce	555134
Název obce	Pardubice
Identifikátor katastrálního území	717657
Název katastrálního území	Pardubice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	2404/2, 2583/6, 2580/4, 2404/70

Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK)

začátek X = 1 062 430,63 Y = 647 763,28

konec X = 1 062 686,90 Y = 647 785,06

### Rozsah stavby:

Jedná se o výměnu vodovodního řadu na Zborovského náměstí v blízkosti kasáren T.G.M. a dotkne se také ul. Svobody a Pod Břízkami. Celková délka výměny vodovodu je 257,0 m z materiálu PE 100 RC SDR 11 typ 2 d 160.

Trasa výměny začne napojením na stávající vodovod v okraji komunikace ul. Svobody, dále pokračuje jižním směrem v dlážděném chodníku podél oplocení bývalých kasáren T.G.M. Trasa pokračuje k ulici Pod Břízkami, kde bude u č.p. 918 a 950 napojena na stávající vodovodní řad. Podchod pod komunikací Pod Břízkami bude proveden protlakem (chránička PE d250 – 30 m). V rámci stavby dojde k výměně 2 podzemních hydrantů. Ve staničení 0,209 dojde k propojení s vodovodním řadem z PE d160

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 2 Hradec Králové IČO 60113111 v březnu 2024.


Projektovou dokumentaci ověřil pan Jiří Myslík, ČKAIT 0602269.

**Realizace: červen 2024 – prosinec 2025**

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

Po dokončení realizace stavebník vloží geodetické zaměření skutečného provedení do Technické mapy města Pardubic

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.



Ing. Miroslav Míča  
vedoucí odboru

**Magistrát města Pardubic**

*Odbor životního prostředí*

*Oddělení vodního hospodářství*

Štrossova 44, 530 21 Pardubice

„otisk úředního razítka“