



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

3482/2021/2984
08-11-2021

4

Investor:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014
53002 Pardubice

Žadatel:
Multiaqua s.r.o.
Valéria Vargová
Veverkova 1343/1
50002 Hradec Králové

Vaše značka:
Číslo jednací: **VS/ŘÁ/2021/2984**
Vyřizuje: **Ing. Lenka Řádková**
Telefon: **+420 770 184 242, NULL**
E-mail: **lenka.radkova@vakpce.cz**

Název akce: Vodovod Rokytno

Druh žádosti o vyjádření k: **ostatním stavbám**
Účel / upřesnění -
stanovisko pro: **sloučené řízení (územní + stavební)**

Zájmové území

Obec: **Rokytno, Choteč, Chvojenec, Sezemice**
Katastr: **Bohumileč, Choteč u Holic, Chvojenec, Lukovna, Rokytno**
Vlastní popis: **rokytno**
Datum vydání vyjádření: **05.11.2021**
Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí v části obce Rokytno a výměnu trasy vodovodu podél státní silnice II. třídy č. 298 směr Sezemice. Dojde k přepojení stávajících dotčených vodovodních přípojek. Důvodem výměny je nedostatečná kapacita stávajícího řadu. Vodovod bude veden v mírně pozměněné trase a bude napojen na stávající vodovodní řad a nově provedené přeložky vodovodu ve správě VAK Pardubice a.s.

V rámci této akce je navržena výměna celkem 1969,0 m vodovodního potrubí (ŘAD A-696,0 m; ŘAD B-437,0 m; ŘAD C- 237,0 m a ŘAD D- 609,0 m). Původní vodovod je z PVC d110 a d160, není již průtočně adekvátní, proto je zde navržen vodovod PE 100 SDR 11 d160 a d315.

Navrhované parametry stavby:

Vodovodní řad ŘAD D	PE 100 SDR 11 d160/14,6 mm	609,0 m
Vodovodní řady A,B,C	PE 100 SDR 11 d315/28,6 mm	1360,0 m
(ŘAD A-696,0 m; ŘAD B- 437,0 m a ŘAD C- 237,0 m)		

Přepojení stávajících přípojek

		15 ks	
Vodovodní potrubí	PE 100 d 32	25 ks	50,0 m (celková délka)
Vodovodní potrubí	PE 100 d 40	1 ks	1,0 m (celková délka)

K předložené žádosti sdělujeme:

- Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ustanovení § 8, odst.10 zákona 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Hydranty nebudou označovány jako požární.
- Tato dokumentace byla v předstihu odsouhlasena vedoucím provozu vodovodu VAK Pardubice – p. Bartoníčkem.
- S předloženým záměrem souhlasíme.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.

TEL. 466 798 447
FAX. 466 304 643
e-mail: vyjadreni@vakpce.cz
www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB, a.s.
17699313/0300

IČO
60108631

DIČ
CZ60108631



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
 - změnou rozsahu vyznačeného území
 - změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti
- Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 1

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO: 60 10 86 31, DIČ: CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Ing. Lenka Řádková
technický pracovník
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



