



Naše zn.: RSD-528076/2021-2
Vaše zn.: 3410/20/085

Vyřizuje: Stanislav Král, DiS.
Telefon:
E-mail: stanislav.kral@rsd.cz

Datum: 6. 10. 2021

Multiaqua s.r.o.
Bc. Kateřina Vyčítalová
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Odpověď na žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby "Vodovod Rokytno"

Vážená paní Vyčítalová,

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) obdrželo dne 09.09.2021 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Vodovod Rokytno“ ve stupni pro společné povolení ze srpna 2021.

ŘSD ČR jakožto investor stavby „D35 Opatovice – Časy“ a současný vlastník pozemků s parcelními čísly 1516/167 a 1516/78 v katastrálním území Rokytno prostudoval předložené podklady a k projektové dokumentaci ve stupni pro společné povolení uvádí následující vyjádření:

1. ŘSD ČR k návrhu projektové dokumentace nemá námitek. Návrh ve své podstatě není v kolizi s konstrukcemi stavby „D35 Opatovice – Časy“.
2. ŘSD ČR souhlasí s umístěním stavby na výše uvedených pozemcích za předpokladu prostorové a výškové koordinace se stavebními objekty „D35 Opatovice – Časy“.
3. ŘSD ČR dále požaduje provést protlak v místě křížení přeložky vodovodu, řad B na pozemku s parcelním číslem 1516/150 mezi lomovými body V4 a V5, s objektem SO 144.1 stavby „D35 Opatovice – Časy“. ŘSD ČR pro informaci v příloze poskytuje projektovou dokumentaci souvisejících stavebních objektů.

S pozdravem

podepsáno elektronicky

.....
Stanislav Král, DiS.
vedoucí oddělení výstavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Přílohy (budou zaslány prostřednictvím aplikace uschovna.cz):

1. PD ve stupni RDS SO 101.3 Dálnice D35, úsek km 10,540 – 16,800.
2. PD ve stupni RDS SO 144 Přeložka silnice II/298 (km 11,9).
3. PD ve stupni RDS SO 144.1 Napojení na přeložku silnice II/298 v km 0,550.
4. PD ve stupni RDS SO 165.2 Přístupy na pozemky v k.ú. Rokytno (km 11,6-11,8 vlevo).



| | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------|
| Informace o datové zprávě | | ID zprávy: 955027709 | |
| Odesílatel | | | |
| Název | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4, CZ | | |
| ID schránky | zjq4rhz | Typ schránky | OVM |
| Příjemce | | | |
| Název | Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ | | |
| ID schránky | xs7n63g | Dodáno | 7.10.2021 21:50:01 |
| | | Doručeno | 8.10.2021 07:52:09 |
| Obecné informace | | | |
| Věc | Odpověď na žádost o stanovisko k PD stavby "Vodovod Rokytno" _Multiaqua | | |
| Zmocnění | / § | odstavec | písmeno |
| Naše č.j. | RSD-528076/2021-2 | | |
| Naše sp.zn. | | | |
| Vaše č.j. | | | |
| Vaše sp.zn. | | | |
| K rukám | Bc. Kateřina Vyčítalová | | |
| Do v.rukou | <input type="checkbox"/> | Zakázat doruč.fikcí | <input type="checkbox"/> |
| Stav zprávy | zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení) | | |
| Přílohy | | | |
| Odpověď na žádost o stanovisko k PD Vodovod Rokytno_Multiaqua.pdf | | | 272 kb |

