





Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Tereza Hatková	Ing. Tereza Hatková	Ing. L. Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Město: Pardubice		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, K Polabinám – bezvýkopová oprava kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	02/2024
			Zakázkové číslo	M23/050
			Formát	
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A.

Obsah :

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ.....	3
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	4
B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.....	4
B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby : **PARDUBICE, K POLABINÁM – BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE**
- b) Místo stavby : Pardubice, ulice K Polabinám
k.ú. Pardubice (717657)
st. 10634/1, 238/3, 1718/21, 1718/28, 1718/31, 1718/29, 1718/26, 2787/3, 1718/43, 1718/1, 3902/1, 3903/7, 222/3, 2605/56, st.9857, 1718/33
- c) Předmět dokumentace:
- Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a.s.. Jedná se o část stoky v ulici „ K Polabinám“ od křižovatky Palackého třída u obchodního domu Tesco až po č.p. 2712, kde bude bezvýkopová oprava ukončena v komoře Š1b.
- Navržena je zde k provedení vnitřní vystýlka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou.
- Výstelka bude provedena v celkové délce 385m. Jedná se vejčité potrubí 800/1200mm.
- Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho statickému zajištění.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČO: 60108631
Email: info@vakpce.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace: **Multiaqua s. r. o.**

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ: 60113111

b) Hlavní projektant:

Ing. Tereza Hatková

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství

č. autoriz. 0602231





B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty.

B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro dokumentaci byl požadavek investora na rozsah návrhu. Ten vzešel z dříve provedené kamerové prohlídky tohoto úseku potrubí z roku 09/2020.

Pro projektovou dokumentaci byla pokladem katastrální mapa získaná v elektronické podobě 01/2024. Polohopis a sítě zaslané z úseku technické podpory, odboru hlavního architekta Pardubice. Data získaná správci sítí o průběhu stávajících podzemních i nadzemních zařízení, jednání a konzultace s investorem akce.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA</div>	
Ing. Tereza Hatková	Ing. Tereza Hatková	Ing. L. Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Město: Pardubice		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, K Polabinám – bezvýkopová oprava kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	02/2024
			Zakázkové číslo	M23/050
			Formát	
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A.

Obsah :

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ.....	3
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	4
B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.....	4
B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby : **PARDUBICE, K POLABINÁM – BEZVÝKOPOVÁ
OPRAVA KANALIZACE**
- b) Místo stavby : Pardubice, ulice K Polabinám
k.ú. Pardubice (717657)

st. 10634/1, 238/3, 1718/21, 1718/28, 1718/31, 1718/29, 1718/26,
2787/3, 1718/43, 1718/1, 3902/1, 3903/7, 222/3, 2605/56, st.9857,
1718/33
- c) Předmět dokumentace:
- Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a.s.. Jedná se o část stoky v ulici „ K Polabinám“ od křižovatky Palackého třída u obchodního domu Tesco až po č.p. 2712, kde bude bezvýkopová oprava ukončena v komoře Š1b.
- Navržena je zde k provedení vnitřní vystýlka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou.
- Výstelka bude provedena v celkové délce 385m. Jedná se vejčité potrubí 800/1200mm.
- Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho statickému zajištění.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČO: 60108631
Email: info@vakpce.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace: **Multiaqua s. r. o.**

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ: 60113111

b) Hlavní projektant:

Ing. Tereza Hatková

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství

č. autoriz. 0602231





B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty.

B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro dokumentaci byl požadavek investora na rozsah návrhu. Ten vzešel z dříve provedené kamerové prohlídky tohoto úseku potrubí z roku 09/2020.

Pro projektovou dokumentaci byla pokladem katastrální mapa získaná v elektronické podobě 01/2024. Polohopis a sítě zaslané z úseku technické podpory, odboru hlavního architekta Pardubice. Data získaná správci sítí o průběhu stávajících podzemních i nadzemních zařízení, jednání a konzultace s investorem akce.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Tereza Hatková	Ing. Tereza Hatková	Ing. L. Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Město: Pardubice		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, K Polabinám – bezvýkopová oprava kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	02/2024
			Zakázkové číslo	M23/050
			Formát	
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A.

Obsah :

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ.....	3
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	4
B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.....	4
B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby : **PARDUBICE, K POLABINÁM – BEZVÝKOPOVÁ
OPRAVA KANALIZACE**
- b) Místo stavby : Pardubice, ulice K Polabinám
k.ú. Pardubice (717657)

st. 10634/1, 238/3, 1718/21, 1718/28, 1718/31, 1718/29, 1718/26,
2787/3, 1718/43, 1718/1, 3902/1, 3903/7, 222/3, 2605/56, st.9857,
1718/33
- c) Předmět dokumentace:
- Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a.s.. Jedná se o část stoky v ulici „ K Polabinám“ od křižovatky Palackého třída u obchodního domu Tesco až po č.p. 2712, kde bude bezvýkopová oprava ukončena v komoře Š1b.
- Navržena je zde k provedení vnitřní vystýlka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou.
- Výstelka bude provedena v celkové délce 385m. Jedná se vejčité potrubí 800/1200mm.
- Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho statickému zajištění.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČO: 60108631
Email: info@vakpce.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace: **Multiaqua s. r. o.**

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ: 60113111

b) Hlavní projektant:

Ing. Tereza Hatková

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství

č. autoriz. 0602231





B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty.

B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro dokumentaci byl požadavek investora na rozsah návrhu. Ten vzešel z dříve provedené kamerové prohlídky tohoto úseku potrubí z roku 09/2020.

Pro projektovou dokumentaci byla pokladem katastrální mapa získaná v elektronické podobě 01/2024. Polohopis a sítě zaslané z úseku technické podpory, odboru hlavního architekta Pardubice. Data získaná správci sítí o průběhu stávajících podzemních i nadzemních zařízení, jednání a konzultace s investorem akce.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Tereza Hatková	Ing. Tereza Hatková	Ing. L. Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Město: Pardubice		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, K Polabinám – bezvýkopová oprava kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	02/2024
			Zakázkové číslo	M23/050
			Formát	
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A.

Obsah :

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ.....	3
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	4
B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.....	4
B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby : **PARDUBICE, K POLABINÁM – BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE**
- b) Místo stavby : Pardubice, ulice K Polabinám
k.ú. Pardubice (717657)
st. 10634/1, 238/3, 1718/21, 1718/28, 1718/31, 1718/29, 1718/26, 2787/3, 1718/43, 1718/1, 3902/1, 3903/7, 222/3, 2605/56, st.9857, 1718/33
- c) Předmět dokumentace:
- Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a.s.. Jedná se o část stoky v ulici „ K Polabinám“ od křižovatky Palackého třída u obchodního domu Tesco až po č.p. 2712, kde bude bezvýkopová oprava ukončena v komoře Š1b.
- Navržena je zde k provedení vnitřní vystýlka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou.
- Výstelka bude provedena v celkové délce 385m. Jedná se vejčité potrubí 800/1200mm.
- Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho statickému zajištění.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČO: 60108631
Email: info@vakpce.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace: **Multiaqua s. r. o.**

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ: 60113111

b) Hlavní projektant:

Ing. Tereza Hatková

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství

č. autoriz. 0602231





B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty.

B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro dokumentaci byl požadavek investora na rozsah návrhu. Ten vzešel z dříve provedené kamerové prohlídky tohoto úseku potrubí z roku 09/2020.

Pro projektovou dokumentaci byla pokladem katastrální mapa získaná v elektronické podobě 01/2024. Polohopis a sítě zaslané z úseku technické podpory, odboru hlavního architekta Pardubice. Data získaná správci sítí o průběhu stávajících podzemních i nadzemních zařízení, jednání a konzultace s investorem akce.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div>MULTIAQUA</div>	
Ing. Tereza Hatková	Ing. Tereza Hatková	Ing. L. Dítě		
				
Kraj: Pardubický	Město: Pardubice		MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1 IČO: 60113111 Pražské Předměstí DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice				
Pardubice, K Polabinám – bezvýkopová oprava kanalizace			Stupeň	ohlášení stavby
			Datum	02/2024
			Zakázkové číslo	M23/050
			Formát	
Průvodní zpráva			Měřítko:	Číslo přílohy:
			-	A.

Obsah :

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ.....	3
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	4
B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ.....	4
B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby : **PARDUBICE, K POLABINÁM – BEZVÝKOPOVÁ
OPRAVA KANALIZACE**
- b) Místo stavby : Pardubice, ulice K Polabinám
k.ú. Pardubice (717657)

st. 10634/1, 238/3, 1718/21, 1718/28, 1718/31, 1718/29, 1718/26,
2787/3, 1718/43, 1718/1, 3902/1, 3903/7, 222/3, 2605/56, st.9857,
1718/33
- c) Předmět dokumentace:
- Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a.s.. Jedná se o část stoky v ulici „ K Polabinám“ od křižovatky Palackého třída u obchodního domu Tesco až po č.p. 2712, kde bude bezvýkopová oprava ukončena v komoře Š1b.
- Navržena je zde k provedení vnitřní vystýlka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou.
- Výstelka bude provedena v celkové délce 385m. Jedná se vejčité potrubí 800/1200mm.
- Účel a funkce stávající jednotné kanalizace zůstane zachován dle původního stavu. Provedením prací dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí, dále pak k jeho statickému zajištění.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČO: 60108631
Email: info@vakpce.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace: **Multiaqua s. r. o.**

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČ: 60113111

b) Hlavní projektant:

Ing. Tereza Hatková

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství

č. autoriz. 0602231

B 1. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty.

B 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro dokumentaci byl požadavek investora na rozsah návrhu. Ten vzešel z dříve provedené kamerové prohlídky tohoto úseku potrubí z roku 09/2020.

Pro projektovou dokumentaci byla pokladem katastrální mapa získaná v elektronické podobě 01/2024. Polohopis a sítě zaslané z úseku technické podpory, odboru hlavního architekta Pardubice. Data získaná správci sítí o průběhu stávajících podzemních i nadzemních zařízení, jednání a konzultace s investorem akce.