

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, IČO 69170754, tel. 0457/712527

BKN s.r.o.
k rukám
Tomáš Křepelka

Vladislavova 29/1
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis zn./ze dne
krepelka@bkn.cz /15. 09. 2023

Vyřizuje
Šilhavý – tel.: 603544601

Přelouč
18. 09. 2023

Věc: Stanovisko k DP pro ÚŘ

Akce: Přelouč, ul. Za Fontánou, Střelova - vodovod

Dokumentaci pro ÚŘ výše uvedené stavby jsme prostudovali a sdělujeme Vám následující:

V STZ B.5. b) a v TZ pro SO1 i SO2 – Vegetační úpravy - požadujeme doplnit věty:

„Na zelených plochách dotčených stavbou bude na vegetační úpravy použita k ohumusování propařená zemina o tl. min. 15 cm a oseta travním semenem v množství min. 30g/m². Travnaté plochy budou odpleveleny herbicidním postřikem a založeny v souladu s ČSN 839011 a ČSN 839031. Vytěžená zemina je k úpravě zelených ploch nepřijatelná“.

K předložené dokumentaci nemáme z pohledu správce místních komunikací, zeleně a sítě veřejného osvětlení další připomínky, při dodržení podmínek stanovených v PD (uvedení do původního stavu).

Při realizaci stavby dojde ke kontaktu se stávajícím podzemním kabelovým rozvodem a zařízením sítě VO a jejich úprav. Proto:

Zodpovědné osoby, které se budou podílet na realizaci akcí, jsou povinny učinit následující opatření:

- **před zahájením** kolizních zemních prací nám oznámí termín zahájení stavebních prací formou objednávky požádat o přesné vytyčení trasy podzemního vedení VO a,
- v místě předpokládaného kontaktu ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými sondami,
- **před záhozem** obnaženého funkčního kabelového vedení nebo při předpokládané **manipulaci se zařízením** v naší správě (sloupy VO, svítidla, svorkovnice), přizvat ke konzultaci, kontrole a protokolárnímu převzetí zástupce TS (p. Holec – tel.: 724 800 646) – zápisy budou součástí předávací dokumentace,
- v případě obnažení funkčního kabelového vedení bude na pískový obsyp uložena výstražná plastová fólie červené barvy

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání. Vyjádření zařaďte do všech paré PD.

S díky za spolupráci a pozdravem

Karel Šilhavý
ředitel



**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČE**
Choceňská 1771, 535 01 Přelouč
IČO: 69170754 ①

Co.: Miroslav Manžel – ved. odboru SMI MěÚ Přelouč