

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

BKN, spol. s r.o.  
Vladislavova 29/1  
566 01 Vysoké Mýto

*Naše číslo jednací*

Sp.zn.E-KHSPA 19710/2023/HOK-Pce  
Č.j. KHSPA 22476/2023/HOK-Pce

*Vyřizuje/linka*

Ing.Paráková/466531936

*Pardubice*

02.11.2023

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, zastupující stavebníka, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, doručené dne 3.10.2023, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro společné povolení na akci: **„Chvaletice, ul. Husova – vodovod“**.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné povolení na akci: **„Chvaletice, ul. Husova – vodovod“**

### s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

**1/ nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.** Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

**2/ před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řádu.** Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7 a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

### Odůvodnění:

Dne 3.10.2023 byla na KHS doručena žádost společnosti BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15028909, zastupující dle doložené plné moci investora stavby, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) pro společné povolení na akci: „Chvaletice, ul. Husova – vodovod“.

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“), kterou zpracoval pan Tomáš Křepelka (BKN spol. s r.o., datum zpracování: červen 2023), řeší rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v Husově ulici (U Kulturního domu) ve Chvaleticích. Plánovaná rekonstrukce je z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího vodovodního potrubí. Navržen je nový vodovodní řad PE 100RC, SDR 11 v délce 458 m, který bude napojen na stávající vodovodní řad na p.p.č. 1395/55 a 1295/2 v k.ú. Telčice. Převážná část trasy bude vedena v místní komunikaci. Součástí stavby jsou nová propojení na stávající vodovodní řady v celkové délce cca 43 m.

Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7 a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

Ing. Bronislava Pozděňová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální