



Pardubice

Magistrát města Pardubic

Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství

Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/92674/24/No

Sp.zn. MmP 74974/2024

Počet listů:1

Vyřizuje: Alena Nováková

Telefon: 466 859 153

E-mail: alena.novakova@mmp.cz



S00BX02G095Y

Multiaqua, s.r.o.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

Datum: 1.7.2024

Sdělení k ohlášení

Dne 28.5.2024 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

„Srch, ul. Na Kopečku - kanalizace“

Identifikátor kraje

CZ053

Název kraje

Pardubický

Identifikátor okresu

CZ0532

Název okresu

Pardubice

Identifikátor obce

575682

Název obce

Srch

Identifikátor katastrálního území

753076

Název katastrálního území

Srch

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

523/1, 407/12, 595/1

Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK)

začátek X = 1 055 472,00 Y = 647 672,90

konec X = 1 055 704,00 Y = 647 785,00

Rozsah stavby:

Jedná se o výměnu stávajícího gravitačního kanalizačního potrubí jednotné kanalizace délky 249,7 m (PVC QUANTUM SN 12 DN 400) včetně připojení stávajících přípojek (31 ks) a výměnu stávajícího potrubí kanalizačního výtlačku (PE 100 RC SDR 11 d90) délky 298,3 m.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 2 Hradec Králové IČO 60113111 v březnu 2024.

Projektovou dokumentaci ověřil Ing. Lubor Dítě, ČKAIT 0602230.

Realizace: leden 2025 – prosinec 2026

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.



Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Magistrát města Pardubic

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

Štrossova 44, 530 21 Pardubice

„otisk úředního razítka“