

Č. jednací: OŽP/52227/2024/Dv

Č. spisu: -

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Pavel Dvořáček, DiS.

Telefon: 466 859 188

E-mail: pavel.dvoracek@mmp.cz

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

zast.

MULTIAQUA s.r.o.

Veverkova 1343/1

Pražské Předměstí

500 02 Hradec Králové

Datum: 19.4.2024

## **Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě: „Čeperka, ul. Dvořákova – vodovod“**

**Místo stavby:** na pozemcích p.p.č. 415/34, 415/2, 22/4, 22/1, 44/6, 44/7, 44/8, 44/2 v k.ú. Čeperka

**Investor:** Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02, Pardubice v zast. MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

**Popis stavby:** Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí v ul. Dvořákova v Čeperci.

### **Oddělení odpadů a ovzduší:**

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená akce možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.

### **Upozornění pro stavebníka:**

1. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
2. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst. 2 písm. c).
3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
6. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě a doklady o využití vedlejších stavebních produktů budou neprodleně po provedení stavby zaslány na OŽP MmP (§ 93a zákona o odpadech).

Z hlediska ochrany ovzduší není třeba závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ing. Aleš Myška

### **Oddělení ochrany přírody:**

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace stavby možná.

Informace pro stavebníka:

- 1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m).
- 2) V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s věcně a místně příslušným úřadem.
- 3) Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů záměr nevyžaduje vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Realizace stavby je možná.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bylo dne 17.4.2024 vydáno kladné závazné stanovisko pod č.j.: OŽP/52221/2024/Dv pro stavbu s označením „Čeperka, ul. Dvořákova – vodovod“. Realizace stavby je možná.

Pavel Dvořáček, DiS.

### **Oddělení vodního hospodářství:**

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/2001 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná za těchto podmínek:

1. Pro zřízení „Vodovodní potrubí z PE 100 RC SDR 11 typ 2 d110 - celková délka 414 m“, musí být podána podle ust. § 94j a §94q zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o vydání společného povolení k vodnímu dílu, která bude v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
2. Projektová dokumentace musí být zpracována osobou, která má k projektování vodních děl oprávnění (způsobilost dle zvláštních předpisů).
3. K žádosti o stavební povolení k vodním dílům je třeba doložit souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou v souladu s ust. § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Markéta Horáčková Strnadová

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

**Ing. Miroslav Míča,**  
**vedoucí OŽP**

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1347293688	
Odesílatel			
Název	Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, CZ		
ID schránky	ukzbx4z	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	22.4.2024 12:23:37
		Doručeno	22.4.2024 13:04:51
Obecné informace			
Věc	Spol. vyj. Multiaqua vodovod ul. Dvořákova Čeperka		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MmP 52227/2024		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
Multiaqua_Ceprka_ul_Dvorakova_vodovod.pdf			188 kb

