



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/75427/24/No
Sp.zn. MmP 74340/2024
Počet listů:1
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

VK PROJEKT spol. s r.o.
Teplého 2014
530 02 Pardubice



S00BX02F1CKE

Datum: 29.5.2024

Sdělení k ohlášení

Dne 27.5.2024 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

„Pardubice, Svítkov ul. Popkovičká – IV. etapa kanalizace “

Identifikátor kraje	CZ053
Název kraje	Pardubický
Identifikátor okresu	CZ0532
Název okresu	Pardubice
Identifikátor obce	555134
Název obce	Pardubice
Identifikátor katastrálního území	718033
Název katastrálního území	Svítkov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1065/1
Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK)	
začátek X = 1 061 590,080 Y = 650 075,390 konec	X = 1 061 717,526 Y = 650 201,088

Rozsah stavby:

Jedná se o výstavbu kanalizačního řadu v celkové délce 180,0 m ze kameninového potrubí DN 600 mm. Stoka začíná napojením na stávající šachtu v křižovatce s ulicí Kostnická a je zakončena ve stávající šachtě v křižovatce s ulicí K Dubině.

V rámci stavby bude provedeno přepojení 8 kusů kanalizačních přípojek z kameninového potrubí DN 150 mm tř.160 v celkové délce 32,0 m.

Kanalizační šachty

Celkem 3 ks - budou provedeny z betonových prefabrikátů s těsněním, kónusem a poklopem. Poklopy v komunikaci budou provedeny samonivelační D400 (EUROPA 9 KDM91B). Spodní část je navržena KOMPAKT vnitřních rozměrů d 1500 mm. Stupadla budou osazena ocelová s poplastováním. U šachty Š1 bude na výtoku provedeno kameninového dříku DN 600 mm s napojením na stávající stoku DN 700/1020 přes plastové potrubí DN 600 s obetonováním.

Úprava stávajících šachet

Ve dně stávajících šachet bude vyfrézován otvor pro sklolaminátové potrubí DN 600 mm. Prostor mezi novým potrubím a stávajícím vejcem DN 700/1050 bude dobetonováním. U šachet bude opraveno dno stěrkou.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost VK PROJEKT, spol. s r.o., Teplého 2014, Pardubice, IČO 64826431 pod zakázkovým číslem 852-24 v dubnu 2024.

Projektovou dokumentaci ověřil pan Ladislav Konvalina, ČKAIT 0700476.

Realizace: duben 2025 – říjen 2026

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

Po dokončení realizace stavebník vloží geodetické zaměření skutečného provedení do Technické mapy města Pardubic

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Magistrát města Pardubic

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

Štrossova 44, 530 21 Pardubice

„otisk úředního razítka“