



VÁŠ DOPIS: VS 127495
ZE DNE: 25.9.2024
NAŠE ZNAČKA: Ja/2024/v,k/758
VYŘIZUJE: ing. Janoušek
DATUM: 30.10.2024

Multiaqua s.r.o
Valeria Vargová
Veverkova 1343/1
500 02 Hradec Králové

Mikulovice, U Fryčáku - kanalizace - vyjádření k dokumentaci pro sloučené řízení.

Předložená dokumentace řeší návrh splaškové kanalizace v zástavbě při severovýchodním okraji obce.

Investor: Vodovody a kanalizace, a.s. IČ: 60108631, Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Žadatel (projektant): viz adresa, IČ: 60113111

Navržená kanalizace umožní gravitační odvádění odpadních vod z uvedené oblasti (přepojení stávající kanalizace), zrušení stávající PSOV a v budoucnu se na trase stoky připojí přilehlá zástavba uvažovaná dle ÚP.

Stoka bude připojena na kanalizační potrubí, které se provede v rámci samostatné stavby (Vybudování chodníku V Zahrádkách vč. souvisejících sítí a přípojek – investor obec Mikulovice).

Rozsah stavby.

Stoka PP ULTRA SOLID SN 12 DN 300 269 m 7 ks šachty DN 1000

Zaslepená odbočka PP DN 250 6 m pro napojení budoucí výstavby

Úprava napojovací šachty

K návrhu a provedení máme následující připomínky.

1. Návrh a stavba bude provedena v souladu s Technickými standardy VAK.
2. Kanalizace bude provedena jako důsledně oddílná – **na tuto nebudou připojovány zdroje dešťových a balastních vod.**
3. Stavba kanalizace bude technicky a časově koordinována s výstavbou chodníku a kanalizačních přípojek viz shora.
4. V rámci stavby bude zajištěna účast pracovníků provozu kanalizací VAK při kontrolních dnech.

S pozdravem

ing. Pavel Janoušek

Technické oddělení

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS FHK, oddíl B, vložka 999
31

Platnost vyjádření: do 10/2026

Na vědomí: p. Vašíček

