



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy
se sídlem v Hradci Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

134701202992

15-03-2012

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 1632/12-SDC SVČ-150

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 2

POČ. LISTŮ PŘ.:

VYŘIZUJE: Ing. Šárka Teplá

TEL.: 972 342 076

E-MAIL: tepla@szdc.cz

DATUM: 12. 3. 2012

Multiaqua s. r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové (dále jen SŽDC SDC severovýchodní Čechy) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,

Souhrnné stanovisko k existenci sítí

pro stavbu:

Název stavby: Skupinový vodovod Holicko - SO 01 ŘAD PARDUBICE - DAŠICE

Trat': Česká Třebová - Praha žkm 299,628

TÚDÚ: 150118 Kostěnice - Pardubice

Investor: VaK Pardubice

Dle předložené situace se v zájmové oblasti **n a c h á z í** podzemní vedení správě SŽDC SDC Pardubice a ČD-Telematika a.s.

Projekt pro stavební řízení musí splňovat následující podmínky.

1) V projektové dokumentaci budou splněny podmínky dle vyjádření jednotlivých správců sítí.

- **SEE:** dojde ke střetu s trasou kabelu VN 6 kV viz vyjádření č. j. 1705/11-SDC PCE ze dne 6.4.2011(vyjádření bylo žadateli předáno současně se souhrnným stanoviskem k územnímu řízení č. j. 2797/11-DUR-SDC PCE/ ze dne 18.7.2011). Platnost tohoto vyjádření prodlužujeme tímto o 1 rok. Zvláště upozorňujeme na bod č. 8. Na základě vytyčení trasy kabelu VN 6 kV bude realizovaný vodovod umístěn mimo ochranné pásmo tohoto kabelu VN 6 kV (v souběhu).
- **SSZT Pardubice:** v zájmovém území se nachází kab. trasa vlevo cca 5 m od osy 1. koleje v naší správě (situace byla žadateli předána v souhrnném stanovisku k územnímu řízení 2797/11-DUR-SDC PCE/ ze dne 18. 7. 2011) a je v kolizi s plánovanou jámou. Startovací (revizní) jámu je třeba přesunout dále od trati a dodržet ochranné pásmo kab trasy (1,5 m) dle zák. 127/2005Sb a 458/2000Sb. Vytyčení objednejte a případný způsob doplňkové ochrany trasy během stavby projednejte na tel. 724 947 734 p. Stránský.
- **ČD Telematika:** dojde ke styku s trasami telekomunikačních vedení v naší správě. Požadujeme splnit podmínky stanovené ve vyjádření č. j. 2377/2012-0 ID stavby ze dne 2. 2. 2012 – viz příloha.

1/2

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa dopravní cesty severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz



Č. j. 4632/12-SD 24
Tdy 1