

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje  
se sídlem v Pardubicích****5**

Multiaqua s.r.o.  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové

*Naše číslo jednací*  
Sp.zn. S-KHSPA 21069/2024  
Č.j. KHSPA 21115/2024/HOK-Pce

*Vyřizuje/linka*  
Ing.Paráková/466531936

*Pardubice*  
12.09.2024

**Závazné stanovisko**

Na základě žádosti společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111, zastupující stavebníka, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 601 08 631, o vydání závazného stanoviska pro povolení záměru: „**Holice, Pod Homolí – vodovod**“, doručené dne 28.8.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 S., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S předloženým záměrem „**Holice, Pod Homolí - vodovod**“

**s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona o ochraně veřejného zdraví váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

**1/ nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.** Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

**2/ před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řádu.** Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

**Odůvodnění:**

Dne 27.8.2024 byla na KHS doručena žádost společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111, zastupující dle doložené plné moci investora stavby, společnost Vodovody a kanalizace, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, o vydání závazného stanoviska k povolení záměru „**Holice, Pod Homolí - vodovod**“.

Předložená projektová dokumentace (dále jen „PD“), kterou zpracoval pan Ing. Jiří Svoboda (Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111; datum zpracování červen 2024, zak.č. M24/035) řeší přeložení a zkapacitnění vodovodního řadu v Holicích v ulici Pod Homolí včetně přepojení stávajícího vodovodního řadu a vodovodních přípojek. Důvodem je nedostatečná kapacita stávajícího vodovodu a nevhodné umístění (trasa vede po soukromých pozemcích). Navržen je nový vodovodní řad z materiálu PE 100 RC SDR 11 d180/16,4 typ 2 v celkové délce 232,8 m. Nová trasa začíná napojením na stávající vodovod před č.p. 519 v Holicích a je vedena ve veřejné asfaltové komunikaci. V rámci stavby dojde na dvou místech k přepojení vodovodního řadu z potrubí PE 100 RC SDR 11 d/90/8 typ 2 v délce 9,5 m a PE 100 RC SDR 11 d50/4,6 typ 2 v délce 1,0 m. Součástí stavby je přepojení 4 ks vodovodních přípojek. Stávající úsek vodovodního potrubí bude vyřazen z provozu. Všechna napojovací místa budou odstraněna a vodovodní potrubí bude zaslepeno.

Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

MUDr. Dagmar Švadlenková  
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1411183124
Odesílatel			
Název	Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice, CZ		
ID schránky	23wai86	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	12.9.2024 13:18:53
		Doručeno	12.9.2024 14:23:02
Obecné informace			
Věc	Holice , Pod Homolí - vodovod (VAK Pardubice, a.s.)		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KHSPA 21115/2024/HOK-Pce		
Naše sp.zn.	S-KHSPA 21069/2024/2		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fíkcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla přečtena (na portále nebo akci ESS)		
Přílohy			
Holice_Pod_Homoli_-_vodovod_VAK_Pce_.pdf			403 kb

