


┐

REVIZE 1 06/2025

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ:CZ64826431 tel.:466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
				
Obec: Pardubice				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PARDUBICE, UL. SPOJILSKÁ - VODOVOD IO 01 VODOVOD			Druh dokumentace	DOS
			Datum	12/2019
			Číslo zakázky	802-19
			Počet formátů	
VÝPIS MATERIÁLU			Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.05

VÝPIS MATERIÁLU

POPIS	VODOVOD. ŘAD	PŘÍPOJKY	CELKEM
POLYETHYLEN			
Potrubí PE 100 RC 2, SDR 11 - De 110x10,0 mm	252,0 m		252,0 m
Potrubí PE 100 RC 2, SDR 11 - De 32x3,0 mm		46,0 m	46,0 m
Elektrospojka PE 100, SDR 11 - d 90	4 ks		4 ks
Elektrospojka PE 100, SDR 11 - d 110	67 ks		67 ks
Elektrokoleno 110-11°	2 ks		2 ks
Elektrokoleno 110-22°	1 ks		1 ks
Elektrokoleno 110-45°	8 ks		8 ks
Elektrokoleno 110-60°	1 ks		1 ks
Elektroredukce 110/90	4 ks		4 ks
Lemový nákržek PE 100 SDR 11, d 90	4 ks		4 ks
Lemový nákržek PE 100 SDR 11, d 110	4 ks		4 ks
Otočná příruba PP - ocel DN 80	4 ks		4 ks
Otočná příruba PP - ocel DN 100	4 ks		4 ks
Elektro T-kus 110/110	4 ks		4 ks
Navrt. T-kus odboč. s uzav. ventilem d 110x32 mm	23 ks		23 ks
LITINA			
Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 100/100	1 ks		1 ks
Přírubové koleno s patkou N 80	4 ks		4 ks
Tvarovka ISO spojka DN 32-32, PE-PE		18 ks	18 ks
Tvarovka ISO spojka DN 32-32, PE-Fe		5 ks	5 ks
WAGA 100/100 příruba-hrdlo	1 ks		1 ks
WAGA 100/125 hrdlo-hrdlo	2 ks		2 ks
ARMATURY + PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním DN 80, výšky 1,5 m	4 ks		4 ks
Hydrantový poklop	4 ks		4 ks
Podkladová deska hydrantová	4 ks		4 ks
Hydrantová drenáž	4 ks		4 ks
Šoupátko na zemní soupravu DN 80	4 ks		4 ks
Šoupátko na zemní soupravu DN 100	4 ks		4 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 80 pro krytí 1,3-1,8m	4 ks		4 ks
Zemní souprava teleskopická pro DN 100 pro krytí 1,3-1,8m	4 ks		4 ks
Šoupátkový poklop	8 ks		8 ks
Podkladová deska šoupátková	8 ks		8 ks
Zemní souprava teleskopická pro navrtávací T-kus odbočný	23 ks		23 ks
Ventilový poklop	23 ks		23 ks
Podkladová deska pod ventilový poklop	23 ks		23 ks
OSTATNÍ			
Analog. radiofrekv. marker pro vod. potr. MAR 100-LQ-145,7 kHz	16 ks		16 ks
Orientační tabulky do zdiva	6 ks	23 ks	29 ks
Vodící identifikační drát CU 6mm ²	300,0 m	46,0 m	346,0 m
Výstražná fólie šířky 340 mm	252,0 m	46,0 m	298,0 m

POZNÁMKA :

U přírubových spojů budou použity nerezové šrouby.

Přírubové spoje budou obaleny izolační bandáží.