



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 6323/2020  
Č. spisu: OŽP/VOD/6312/20/St  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová  
Telefon: 466 859 215  
E-mail: [marketa.strnadova@mmp.cz](mailto:marketa.strnadova@mmp.cz)

VK PROJEKT spol. s r.o.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice



S00BX01IWB6G

Datum: 17.01.2020

## SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ

Dne 18.12.2019 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu podali **ohlášení** udržovacích prací na vodním díle:

### „Pardubice, ul. Spojišská - vodovod“

k.ú.: Pardubice, Studánka  
p.p.č.: k.ú. Pardubice 2746/12, 2746/13, k.ú. Studánka 359/1, 359/2, 285/1, 330/17  
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

#### Rozsah stavby:

Jedná se o výměnu stávajícího potrubí vodovodního řadu DN 100 v délce cca 252 m za potrubí z De 110x10 mm – PE100 RCII SDR 11, které bude spojováno elektro spojkami. Na řadu budou osazeny 4 podzemní hydranty s dvojitým uzávěrem, u hydrantu bude provedena hydrantová drenáž. Trasa vodovodu je dána polohou stávajících zařízení a propojením se stávající vodovodní sítí v dané oblasti. V rámci stavby budou přepojovány stávající přípojky (23 ks) na nový – vyměněný vodovodní řad. Vodovodní přípojky nejsou vodními díly.


Předpokládaný termín udržovacích prací bude v termínu 08/2020 – 12/2021.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací stavby DPS, kterou zpracovala firma VK PROJEKT, spol. s r.o., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 64826431 a ověřil Ladislav Konvalina, ČKAIT 0700476 autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, v prosinci 2019 v souladu s obecnými a technickými požadavky na výstavbu a ochranu životního prostředí.

Podmínky dotčených orgánů jsou respektovány ve výše uvedené dokumentaci, tzn. splněny.

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

**Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.**

  
Ing. Miroslav Míča  
vedoucí odboru

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC  
odbor životního prostředí  
oddělení vodního hospodářství  
Štrossova ulice 44  
530 21 Pardubice -1-  
„otisk úředního razítka“

Příloha: ověřená PD