

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343/1,
500 02
Hradec Králové

From: Tomáš Havrda

Telephone: 602 654 141

E-mail: thavrda@eop.cz

Datum: 26. 03. 2025

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci

Název stavby:	Pardubice, Bělehradská - kanalizace
Projektant:	Ing. Lubor Dítě
Předložená část PD:	Rozsah území
Číslo projektu:	M24/63
Datum zpracování PD:	01/2025
Stupeň projektu:	DPS
Investor:	VaK Pardubice a.s.
Číslo vyjádření EOP:	094 - 25

Ve vyznačeném zájmovém území na situaci **dojde ke styku** se zařízením v majetku EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO) popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Technické kanály a předizolované potrubí mají min. krytí 0,5 – 1 metr. Nad předizolovaným potrubím je položen **sdělovací kabel** a výstražné barevné pásy.

V zájmové oblasti se nachází následující zařízení ve vlastnictví DTO či EOP a.s.

- Sdělovací dispečerský kabel EOP a.s. uložený s potrubím
- Primární horkovod v kanálovém uložení DN 300

K nejbližšímu kontaktu se zařízením EOP Distribuce a.s. **dojde u Š23**, která se nachází v blízkosti výše zmíněného horkovodu. Vzhledem k navrženému postupu rekonstrukce provedením vnitřní výstelky kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou by nemělo dojít k přímému styku s naším zařízením v průběhu prací.

Všeobecné podmínky pro práce v blízkosti zařízení v majetku EOP Distribuce a.s.:

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- **Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.**
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO a EOP. **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.**
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- **Na trasách podzemního zařízení v majetku DTO nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.**
- Musí zůstat zachován přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku DTO. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení DTO dodrženy minimální vzdálenosti **2,5 metru od hran kanálu po obou stranách** v souladu s ČSN 736005. **Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení DTO.** Křižující síť uložit v místech křížení do chrániček. **Provedení křížení protlakem musí být provedeno písemně schváleným způsobem DTO před zahájením. Provedení křížení musí před zakrytím zkontrolovat zástupce DTO (technik p. Havrda 602 654 141). O povolení křížení a provedené kontrole bude sepsán zápis do stavebního deníku.**
- **Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 811 nebo 800 100 841 (dispečer DTO). Pro vytyčení kanálů s potrubím volat p. Havrdu 602 654 141, pro vytyčení optického sdělovacího kabelu volat p. Mlejníka 606 680 608**
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO na tel. 800 100 841.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce DTO, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- **V místě souběhu a křížení se stávajícím energetickým zařízením DTO uložit vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX)**
- **Při zemních pracích nad předizolovaným potrubím dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození ochranné plastové trubky.**
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení – územního souhlasu.
- **Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.**

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.

EOP Distribuce a.s., Opatovice nad Labem 478, 533 45



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložka 584.

Telefon: 466 843 111

IČO: 28800621
DIČ: CZ28800621

Bankovní spojení:
KB Pardubice 3607561/0100

MULTIAQUA s.r.o.
Veverkova 1343/1,
Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové

IČO 60113111
DIČ CZ60113111

info@multiaqua.cz
www.multiaqua.cz

ID datové schránky: xs7n63g

Váš dopis / ze dne

Naše značka

3410/24/063

Vyřizuje / linka

Valéria Vargová/ 601 128 918

valeria.vargova@multiaqua.cz

V Hradci Králové dne

25.03.2025

Objekt/Adresa

EOP Distribuce, a.s.

Věc: „Pardubice, Bělehradská - kanalizace“

Dobrý den,

jsme společnost, která pro investora – Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. – na základě smlouvy o dílo a plné moci připravuje projektovou dokumentaci pro podání žádosti o „Povolení stavby“ na akci „Pardubice, Bělehradská - kanalizace“.

Předmětem dokumentace je provedení bezvýkopové opravy úseku stávající kanalizace ve správě VAK Pardubice a.s. Jedná se o stávající jednotnou stoku vedoucí ulicí Bělehradská až směrem ke kruhovému objezdu v k.ú. Rosice nad Labem.

Navržena je zde k provedení vnitřní výstylka kanalizace z inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou.


Výstelka bude provedena v celkové délce 1062,22 m. Jedná se o betonové kruhové potrubí v dimenzích DN 1300 a 1500.

Součástí PD je sanace stávajících šachet a osazení nových šachtových poklopů.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o **Stanovisko k PD** na výše uvedenou akci.

Předem děkujeme za Vaše brzké vyjádření.

S pozdravem a přáním hezkého dne,



MULTIAQUA (02)
Veverkova 1343/1
Pražské Předměstí
DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové

Valéria Vargová

Příloha: Dokumentace v PDF

