Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“)

Zadavatel

Název:	Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Sídlo:	Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČO:	60108631
DIČ:	CZ60108631

Zástupce zadavatele:	**Strategic Route s.r.o.**
Sídlo:	Táboritská 880/14, Žižkov, 13000 Praha 3
IČO:	09718010
Kontaktní osoba:	Michal Prorok
Tel.:	+420 733538280
E-mail:	prorok@strategicroute.eu *Preferovaná komunikace prostřednictvím profilu zadavatele*

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:	Úspory energie v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ve městě Přelouč
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Typ veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, obdržel dne 1. 10. 2026 v 08:56 hod. dotazy, na které poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Úspory energie v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ve městě Přelouč“

.

Přesné znění dotazu:

Dobrý den,
žádáme o upřesnění obsahu položek viz níže.

• Položka č. 28 - Provedení veškerých detailů u krytin střech, včetně dodání materiálů pro detaily – 2 597 m2,
• Položka č. 11 – Provedení veškerých detailů u hydroizolací, včetně dodání materiálů pro detaily – 317 m2.

Děkuji
S pozdravem
(ANONYMIZOVÁNO)

Odpověď zadavatele:

Položka č. 28 (v rozpočtu p.č. 110, kód 712991171T00) Obsah a výpočet výměry: Položka pokrývá kompletní provedení a dodávku materiálů pro veškeré konstrukční a systémové detaily střešního pláště (např. opracování atik, koutů, prostupů, vpustí či okrajů střech) pro ploché střechy nad 1.NP a 2.NP

Výměra je stanovena jako součet ploch jednotlivých hlavních vrstev střešního pláště s navýšením o 3 %

Položka č. 11 (v rozpočtu p.č. 93, kód 711991171T00) Obsah a výpočet výměry: Položka zahrnuje provedení veškerých detailů svislé hydroizolace spodní stavby / soklové části objektu včetně dodávky veškerých hmot a materiálů určených pro tyto detaily (např. svislá izolace soklu a zpětný spoj) .

Výměra je opět vypočtena jako součet ploch jednotlivých svislých izolačních vrstev s navýšením o 3 %

Zadavatele výše uvedené považuje za vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a ponechává lhůtu pro podání nabídek na

27. 10. 2026 v 11:00 hodin

V případě, že by některý z účastníků již nabídku podal a na základě výše uvedených informací by ji chtěl následně upravit, je možné nabídku vzít zpět a upravenou nabídku podat opětovně.

V Pardubicích dne 5. 10. 2026

Ing. Michal Prorok, v.r.
zástupce zadavatele