

Odpověď na dotaz zájemce č. 3

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

IČ: 60108631

zastoupený: Ing. Michalem Kolářkem, předsedou představenstva

V Rychnově nad Kněžnou, dne 21. 3. 2014

Z pověření zadavatele veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „**SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO**“ zadané v užším nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 1

SO 04, stavební část, pol.

28	K	381122011	Montáž bytových jader kompletizovaných	kus	0,380		0,00	CS ÚRS 2012 01
			Montáž kompletních konstrukcí železobetonových bytových jader kompletizovaných l= 9 m					
			"dle statiky"					
			380,0*0,001		0,380			
			Součet		0,380			
29	K	384126001	Montáž žlabů a kanálů vodních u komínových věží hmotnosti do 3 t	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž žlabů a kanálů u věží a ochozů s osazením do maltového lože a úpravou spár vodních u komínových věží, hmotnosti do 3,0 t					
			viz. TZ - F.SO.04.F.01.01					
			2		2,000			

Domníváme se, že tyto položky jsou ve výkazu výměr v oddíle Svislé a kompletní konstrukce uvedeny chybně. Žádáme o zaslání upraveného VV.

Odpověď:

Položky č. 28 a 29 byly „R“ položkami. Při převádění rozpočtu v rozpočtovém programu došlo k tomu, že tyto „R“ položky byly programem nahrazeny položkami ze seznamu položek, které se měly nejvíce podobat původním „R“ položkám. Tím vznikl v textové části těchto položek chybný popis. Prosíme uchazeče o změnění textové části položky č. 28 z původního:

28	K	381122011	Montáž bytových jader kopletizovaných	kus	0,380		0,00
Montáž kompletních konstrukcí železobetonových bytových jader kompletizovaných l= 9 m							
"dle statiky"							
380,0*0,001					0,380		
Součet					0,380		

Nově textem:

28	K	380361010R01	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí Kari	kus	0,380		0,00
"dle statiky"							
380,0*0,001					0,380		
Součet					0,380		

Výměry této položky zůstávají v platnosti dle původní verze výkazu výměr.

U položky č. 29 prosíme uchazeče o změnění textové části z původního:

29	K	384126001	Montáž žlabů a kanálů vodních u komínových věží hmotnosti do 3 t	kus	2,000		0,00
Montáž žlabů a kanálů u věží a ochozů s osazením do maltového lože a úpravou spár vodních u komínových věží, hmotnosti do 3,0 t							
viz. TZ - F.SO.04.F.01.01							
2					2,000		

Nově textem:

29	K	38276119	Vytvoření prostupu ve stěně při betonáži, DN 500mm	kus	2,000		0,00
viz. TZ - F.SO.04.F.01.01							
2					2,000		

Výměry této položky zůstávají v platnosti dle původní verze výkazu výměr.

Dotaz č.2

SO 04, stavební část, oddíl Úpravy povrchů, podlahy, osazení, pol.

52	K	646171111	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových ráků s výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových ráků, s výplní polykarbonátovou deskou, plochy otvoru do 5 m2

Domníváme se, že je tato položka ve VV uvedena chybně. Žádáme o úpravu.

Odpověď:

Položka č. 52 byla „R“ položkou. Při převádění rozpočtu v rozpočtovém programu došlo k tomu, že tato „R“ položka byla programem nahrazena položkou ze seznamu položek, která se měla nejvíce podobat původní „R“ položce. Tím vznikl v textové části této položky chybný popis. Prosíme uchazeče o změnění textové části položky č. 52 z původního:

52	K	646171111	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámců s výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2	m2	3,000		0,00	
----	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámců, s výplní polykarbonátovou deskou, plochy otvoru do 5 m2

Nově textem:

52	K	6449510	Potrubí přívodu vzduchu k samotahové turbíně, DN 300mm	m	3,000		0,00	
----	---	---------	--	---	-------	--	------	--

Výměry této položky zůstávají v platnosti dle původní verze výkazu výměr

Dotaz č.3

SO 04, Čerpací stanice Ostřetín, Technická zpráva – v TZ je uvedeno, že bude demontováno stávající ocelové schodiště, do stěny bude osazen profil I na podkladní beton, po osazení dozděn a omítnut.

Tyto položky ve VV chybí. Žádáme o doplnění.

Odpověď :

Dotaz č. 3 SO 04, Čerpací stanice Ostřetín – žádost o doplnění položky do VV týkající se demontování stávajícího ocelového schodiště, osazení I profilu do stěny na podkladní beton a po osazení dozdění a omítnutí.

Dotaz se týkal Čerpací stanice Ostřetín, která je stavebním objektem SO 08.

Demontáž stávajícího ocelového schodiště bude uchazeči oceněno v rámci položky č. 35, kde je v poznámce textové části uvedeno, že se tato položka týká odstranění ocelového schodiště.

Vysekání kapes pro osazení I profilu bude uchazeči oceněno v rámci položky č. 36, osazení I profilu bude oceněno v rámci položky č. 26 (montáž) a č. 27 (dodávka). Provedení podkladního betonu pod I profil a následná úprava stěny (zaplnění vysekaného otvoru) bude uchazeči oceněno v rámci položky č. 25.



DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996

zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti

e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče. Odpovědi na dotazy uchazeče jsou taktéž uveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.vakpce.cz/>.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.