

Odpověď na dotaz zájemce č. 4

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

IČ: 60108631

zastoupený: Ing. Michalem Kolářkem, předsedou představenstva

V Rychnově nad Kněžnou, dne 25. 3. 2014

Z pověření zadavatele veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „**SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO**“ zadané v užším nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 1

01 - SO 01 Řad Pardubice - Dašice

1) Položka 86 - Náhradní zásobování vodou v množství 1 kpl

Žádáme zadavatele o specifikaci, jaká bude délka potrubí PE D 63 pro suchovod, kolik bude na suchovodu přípojek a dále jaké budou použity armatury na suchovodu včetně počtu kusů.

Odpověď:

Provizorní zásobování objektů v Dašicích vodou po dobu výstavby nového vodovodního řadu V3 bude zajištěno suchovodem. Suchovod bude napojen na stávající řad LT DN150 v otevřené výkopové jámě za stávající přípojkou k mrazírnám tak, aby bylo zajištěno zásobování mrazíren. Napojení bude provedeno pomocí litinových tvarovek. U č.p. 267 bude na suchovod napojeno v otevřené jámě stávající potrubí PVC DN150 pomocí litinových tvarovek. U č.p. 303 bude stejným způsobem přepojeno stávající potrubí LT DN150 s tím, že přírubové šoupě DN150 bude po odstranění suchovodu ponecháno na stávajícím řadu, který bude napojen na nový řad V3. Suchovod bude ukončen u vjezdu do objektu kasárna elektrozáslepkou.

Suchovod kříží na dvou místech místní komunikaci, zde bude nutné zhotovit provizorní přejezd (L = 7,0 m) tak, aby byl umožněn jeho bezpečný přejezd automobilovou a nákladní dopravou.

Rozvod pitné vody ze suchovodu do nemovitostí zajistí navrtávací pasy včetně domovních uzávěrů d32 a napojovacího PE potrubí d32, které bude individuálně napojeno na vnitřní domovní rozvody dle jejich dispozic. Přepojení v objektu bude řešeno mechanickou litinovou spojkou d32 (1"). Tímto způsobem se předpokládá dočasné napojení 8 objektů. U přípojky pro objekt č.p. 381 a 451, které vedou přes silnici II/322, bude nutné prozatímní napojení na stávající přípojky v otevřené jámě.

Výpis potrubí, tvarovek a armatur pro dočasné zásobování vodou (suchovod)

Potrubí

- Potrubí PE d63 – 365 m
- Potrubí PE d32 – 206 m (8*25,0+2*3,0 m)

Litínové tvarovky

- Hrdlová tvarovka s přírubou (E-kus) DN150 – 2 ks
- Redukce přírubová 150/50 – 3 ks

Elektrotvarovky

- Integr. lemový nákržek s ocel. vložkou a přírubou DN50 – 3 ks
- Integr. lemový nákržek s ocel. vložkou a přírubou DN150 – 1 ks
- Elektro T-kus d63 – 2 ks
- Elektrozáslepka d63 – 1 ks

Šoupata a příslušenství

- Šoupě přírubové DN150 – 1 ks
- Šoupě přírubové DN50 – 2 ks
- Navrtávací pás se závitovým výstupem d63/d32 – 10 ks
- Domovní uzávěr přípojky se závitovým výstupem a koncovkou pro PE d32 – 10 ks
- Litinová mechanická spojka pro PE d32 – 8 ks

Provizorní přejezd 7,0 m – 2 ks

Dotaz č. 2

4.1 - SO 04.01 Stavební část

1) Položka 28 - Montáž bytových jader kopletizovaných v množství 0,380 kus

Žádáme zadavatele o vysvětlení, co tato položka obsahuje za práce.

Odpověď:

Tento dotaz byl již vznesen jiným uchazečem a bylo zodpovězeno:

Položka č. 28 byla „R“ položkou. Při převádění rozpočtu v rozpočtovém programu došlo k tomu, že tato „R“ položka byla programem nahrazena položkou ze seznamu položek, která se měla nejvíce podobat původní „R“ položce. Tím vznikl v textové části této položky chybný popis. Prosíme uchazeče o změnění textové části položky č. 28 z původního:

28	K	381122011	Montáž bytových jader kopletizovaných	kus	0,380		0,00
			Montáž kompletních konstrukcí železobetonových bytových jader kompletizovaných	l= 9 m			
			"dle statiky"				
			380,0*0,001	0,380			
			Součet	0,380			

Nově textem:

28	K	380361010R01	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí Kari	kus	0,380		0,00
			"dle statiky"				
			380,0*0,001	0,380			
			Součet	0,380			

Výměry této položky zůstávají v platnosti dle původní verze výkazu výměr.

Jedná se tedy o položku výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí Kari.

Dotaz č. 3**12 - SO 17 Ovládání a signalizace****1) Položka 1 - Ovládání a signalizace v množství 1,000 soubor**

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda-li má být tato položka oceněna ve sloupci jednotková cena za 0,- Kč.

Odpověď:

Veškeré části ovládání a signalizace jsou zahrnuty ve výkazech výměr jednotlivých stavebních objektů, na které jsou funkčně a věcně navázány. V těchto objektech budou uchazeči oceněny. V SO 17 Ovládání a signalizace bude v sloupci jednotková cena uvedena „pomlčka“ (nikoliv 0,- Kč).

Dotaz č. 4**4.1 - SO 04.01 Stavební část****1) Položka 83 - vstupní brána 3500/1800mm,2křídla,vč.sloupků,,výplň uzavřený profil, výplň pletivo 50/50mm,žárově zinkované s PVC povlakem, vč.uzamykatelnou kladkou v množství 53,040 kpl**

Dle našeho názoru je tato položka ve výkazu výměr navíc.

Žádáme zadavatele o vyjádření.

Odpověď:

Tento dotaz byl již vznesen jiným uchazečem a bylo na něj odpovězeno takto:

Položka 83 v rámci stavební části SO 04.01 je v oddílu tesařských konstrukcí uvedena chybně. Vstupní brána je součástí SO 04.02.03 Oplocení areálu, kde je uvedena správně v rámci položky č. 6.

Prosíme uchazeče, aby u položky č. 83 (původní):

83	M	pc03	vstupní brána 3500/1800mm, 2křídla, vč. sloupků, výplň uzavřený profil, výplň pletivo 50/50mm, žárově zinkované s PVC povlakem, vč. uzamykatelnou kladkou	kpl	53,040		0,00
----	---	------	--	-----	--------	--	------

vstupní brána, výplň uzavřený profil 40/40/3, výplň drát pr. 5mm, žárově zinkované, vč. vlož. zámku, kliky, štítků

str

53,040

Součet

53,040

Vymazali textové části položky č. 83 a místo nich uvedli „nebsazeno“. Dále u této položky vymazali jednotkové množství a nedoplňovali jednotkovou cenu. U celkové ceny prosíme za tuto položku doplnit „pomlčku“:

83		neobsazeno				-
----	--	------------	--	--	--	---

Dotaz č. 5**6.3 - SO 06.03 ČS Holice, výtlač do vodojemu Holice HP-strojní část****1) Položka 32 - litinová přírubová tvarovka**

U této položky chybí měrná jednotka a množství.

Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Prosíme uchazeče o doplnění měrné jednotky „ks“ a množství „1“ do položky č. 32.

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996

zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti

e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče. Odpovědi na dotazy uchazeče jsou taktéž uveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.vakpce.cz/>.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.