

Odpověď na dotaz zájemce č. 5

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

IČ: 60108631

zastoupený: Ing. Michalem Kolářkem, předsedou představenstva

V Rychnově nad Kněžnou, dne 31. 3. 2014

Z pověření zadavatele veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: „**SKUPINOVÝ VODOVOD HOLICKO**“ zadané v užším nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 1

Rádi bychom se Vás dotázali na vlastnosti materiálů, které jsou specifikovány v souhrnné technické zprávě viz. str. 19. Dle našeho názoru je specifikace přímo dána pro jeden typ výrobce. Lze do nabídky uvažovat s kratší variantou trub, menším krycím nátěrem a možným úhlovým vychýlením?

- a) délka trubek: Předepsaná 6 m – je možné uvažovat s 5,5 m, což splňuje platnou normu ČSN EN 545 – bod 4.3.3.1. – připouští u DN 60 až DN 600 varianty 5 m nebo 5,5 m nebo 6 m?
- b) u vnějšího povrchu trubek: + krycí nátěr modrého epoxidu předepsaná o síle 120 µm – je možné variantně uvažovat s krycím nátěrem modrého epoxidu o síle 100 µm, což splňuje platnou normu ČSN EN 545 – bod 4.5.2.2 – ve kterém se uvádí tloušťka nátěru nesmí být menší než 70 µm?
- c) zámkový jištěný spoj (DN 80-300) – umožňuje úhlové vychýlení: 5° (DN 80-150); 4° (DN 200-300) – je možné uvažovat s úhlovým vychýlením: 3° (DN 80-300), což splňuje platnou normu ČSN EN 545 – bod 5.3 – ve kterém se uvádí, že úhlové vychýlení u jištěných spojů nesmí být menší než poloviční hodnota uvedena v 5.2.1 (hodnoty z 5.2.1 = 3 ° 30' pro DN 40 až DN 300)?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, aby uchazeči ponechali původní specifikaci materiálu, aby byla zachována kvalita díla navržená projektantem.

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996

zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti

e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče. Odpovědi na dotazy uchazeče jsou taktéž uveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.vakpce.cz/>.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.