



- 2 ks A stropní svítidlo zářivkové svítidlo kulaté IP43 2x18W el.předsádk
- 1 ks B stropní svítidlo lineární zářivky plexi kryt IP20 2x18W el.předsádk
- 5 ks C stropní svítidlo lineární zářivky průmyslové IP66 2x36W el.předsádk
- 3 ks D stropní svítidlo lineární zářivky plexi kryt IP20 2x58W el.předsádk
- 2 ks SPÍNAČ ŘÁZENÍ 1
- 2 ks SPÍNAČ ŘÁZENÍ 1S
- 1 ks SPÍNAČ ŘÁZENÍ 5
- 2 ks SPÍNAČ ŘÁZENÍ 6
- 1 ks SPÍNAČ ŘÁZENÍ 7
- 4 ks PROSTOROVÝ TERMOSTAT PROGRAMOVATELNÝ
- 1 ks SPÍNAČ ŘÁZENÍ 5, IP54
- 1 ks PROSTOROVÝ TERMOSTAT, IP54
- 1 ks PŘEPÍNAČ I-II (zap-vyp-termostat), IP54
- 8 ks ZÁSUVKA 230V/16A IP20
- 1 ks ZÁSUVKA 230V/16A IP20 S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- 2 ks ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 230V/16A, IP54
- 2 ks ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 400V/32A, IP54
- 1 ks VENTILÁTOR 230V/100W, průměr 200mm
- 2 ks EL.PŘÍMOTOP 230V/1,-kW IP23
- 1 ks EL.PŘÍMOTOP 230V/2,5kW IP23
- 1 ks AKUMULAČNÍ KAMNA 6,- kW/400V
- 2 ks INFRAŽÁŘIČ NÁSTĚNNÝ 230V/600-1200W IP23

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	Intenzita osvětlení (lx)
101	VSTUP	6,40	100
102	OBSLUHA	21,0	500
103	UMÝVARNA	8,0	200
104	WC,PŘEDSÍŇ	2,60	200
105	DMYHADLOVNA	16,90	200

Napěťová soustava : 3 PEN síť 50 Hz 230/400 V/ITN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při

poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
FARNÍK	ING. ŠAFAŘ	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : HORNÍ JELENÍ	
Investor : VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.		
Akce : INTENZIFIKACE ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD HORNÍ JELENÍ		
Objekt : SO 04 OPRAVA STÁVAJÍCÍ PROVOZNÍ BUDOVY		
Obsch : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD		
PŮDORYS 1.NP - EL.ROZVODY		
Stupeň : DPS		
Datum : 06/2013		
Zak.číslo : 4521/13		
Měřítko : Příklad : D.1.04.4.2.2		
Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz		